

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს დამატებით შენიშვნებზე პასუხის ცხრილი

	შენიშვნა/კომენტარი	პასუხი
1.	გზშ-ის ანგარიშის მიხედვით, გამწმენდი ნაგებობის განთავსება დაგეგმილია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, რასთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე მოხდება მიწის სტატუსის ცვლილება. გაცნობებთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების გარეშე მისი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება დაუშვებელია, რაც საჭიროებს დაზუსტებას	ტერიტორიაზე დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მოწყობამდე, მოხდება მიწის სტატუსის ცვლილება
2.	ანგარიშის თანახმად „პროექტით გათვალისწინებულია ფრანგული ტიპის ვერტიკალური ჰიდრობოტანიკური ნაკადის მქონე მოედნების მოწყობა ერთფილტრიანი საფეხურით. ეს ტექნოლოგია იძლევა საშუალებას, რომ საჭიროების შემთხვევაში მომავალში გაუმჯობესდეს გაწმენდის პროცესი (მეორე ფილტრის ეტაპი: ბიოლოგიური ფილტრის დამატება, ფილტრის შრის გაორმაგება, აერაცია და ა.შ.)“. დაზუსტებას საჭიროებს გაწმენდის პროცესის - მეორე ფილტრის ეტაპის შესახებ დეტალური მონაცემები და რა შემთხვევაში მოხდება მისი გამოყენება. ასევე დასაბუთებას და დეტალურ განხილვას საჭიროებს აღნიშნული გაწმენდის პროცესის გამოუყენებლობის საკითხი;	იხ. გზშ-ის ანგარიშის პარაგრაფი 3
3.	გზშ-ის ანგარიშის თანდართული Shp ფაილი სრულად არ ასახავს გამწმენდ ნაგებობამდე და გამწმენდი ნაგებობიდან წყალჩაშვების წერტილამდე მილსადენის გაყვანის შესახებ ინფორმაციას, კერძოდ გზშ-ის ანგარიშის თანახმად, ანგარიშს თან ერთვის გამყვანი მილსადენის shp ფაილი, თუმცა აღნიშნული Shp ფაილი არ არის წარმოდგენილი;	შენიშვნა გათვალისწინებულია. იხ. Shp ფაილები
4.	გზშ-ის ანგარიშში მოცემულია რომ ცალკე სალამე მოედნების მოწყობა გათვალისწინებული არ არის (ქვეთავი - 3.2.5.3 ლამის მართვა), ასევე 4.3.1 ქვეთავის მიხედვით, საპროექტო გამწმენდ ნაგებობას სალამე მოედანი არ ექნება, თუმცა გზშ-ის ანგარიშის სხვადასხვა გვერდზე მოცემულია ლამის მოედნებზე განთავსების და შემდგომი მართვის საკითხები, შესაბამისად აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას;	შენიშვნა გათვალისწინებულია.

5.	<p>გზშ-ის ანგარიშის სხვადასხვა ქვეთავის მიხედვით, გამყვანი მილსადენის სიგრძეა 100 მეტრი, ხოლო, ქვეთავ 3.1-ის მიხედვით მილსადენი გაივლის ჩქაროსნული მაგისტრალის ესტაკადის ქვეშ და დაერთდება გამწმენდი ნაგებობიდან დაახლოებით 200 მ მანძილის დაშორებით გამავალ მცირე ზომის უსახელო მდინარესთან.</p> <p>შესაბამისად, დაზუსტებას საჭიროებს ინფორმაცია გაწმენდილი წყლის გამყვანი მილსადენის სიგრძის შესახებ;</p>	<p>შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი პარაგრაფი</p>
6.	<p>გზშ-ის ანგარიშში, დაზუსტებას და დამატებით მონაცემებს საჭიროებს წყალჩაშვების სქემაზე (3.2.5.2.1) გამოსახული არტეზიული ჭის და წყალგამყვანი არხის შესახებ ინფორმაცია</p>	<p>შენიშვნა გათვალისწინებულია, გზშ-ის ანგარიშში მოცემულია საბოლოო გენ-გეგმა</p>
7.	<p>გზშ-ის ანგარიშის მიხედვით N2 გამწმენდი ნაგებობა დაგეგმილია N3 გამწმენდ ნაგებობასთან და წყალჩაშვების წერტილთან ახლოს.</p> <p>შესაბამისად №2 ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების შეფასებისას საჭიროა ზემოაღნიშნული ობიექტის მონაცემები გათვალისწინებული იყოს ფონური მაჩვენებლების სახით;</p>	<p>შენიშვნა გათვალისწინებულია იხ. ზდგ-ს ნორმების პროექტი</p>
8.	<p>გზშ-ის ანგარიშში მოცემული ინფორმაციის მიხედვით, მშენებლობის ეტაპზე სამუშაოები შესრულდება 07:00 საათიდან 17:30 საათამდე. ამასთან, წარმოდგენილი მოსალოდნელი ხმაურის გაანგარიშებების თანახმად, უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან (50 მეტრის დაშორებით) ხმაურის დონე 52 დბა-ს შეადგენს და მშენებლობის პროცესში, ინტენსიური სამუშაოების ჩატარებისას მოსალოდნელია დღის საათებისთვის დადგენილი ხმაურის ნორმირებულ დონეებზე მცირედით გადაჭარბება. დოკუმენტში ასევე მითითებულია, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, რეგლამენტი არ ვრცელდება დღის საათებში მიმდინარე სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე. ვინაიდან ზემოაღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის - „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“ მიხედვით, აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები განსხვავებულია დღის (08:00 სთ-დან 23:00 სთ-მდე) და ღამის (23:00 სთ-დან 08:00 სთ-მდე) პერიოდებისათვის,</p>	<p>შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი პარაგრაფი</p>

	დაზუსტებას და კორექტირებას საჭიროებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების გრაფიკი;	
9.	გზშ-ის ანგარიშის ქვეთავი 3.1 მიხედვით, გამწმენდი ნაგებობიდან გაწმენდილი წყლის გაყვანა გათვალისწინებულია მიწისქვეშა მილსადენის საშუალებით, ხოლო ანგარიშის 3.2.5.2 ქვეთავში (გაწმენდილი წყლის გამყვანი მილსადენი) მოცემული ინფორმაციის მიხედვით მილსადენის განთავსება მოხდება რკინა-ბეტონის ანლითონის დგარებზე, ყოველ 6 მეტრში. აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას;	შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი პარაგრაფი
10.	დოკუმენტის მე-2 თავში „გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი და დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და ნორმატიული აქტები“ წარმოდგენილი ცხრილი საჭიროებს შესაბამის კორექტირებას/განახლებას. ამასთან, დოკუმენტის მე-11 გვერდზე ადამიანთა გარემოსდაცვითი უფლებების დაცვის საფუძვლად მითითებულია საქართველოს კონსტიტუციის 37-ე მუხლი. აღნიშნული ჩანაწერი საჭიროებს კორექტირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას;	შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი პარაგრაფი
11.	გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს გამწმენდი ნაგებობის CW უჯრედებზე გათვალისწინებული მიწისზედა მილსადენების განთავსების და ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია;	აღნიშნული ინფორმაცია მოცემულია პარაგრაფში 4
12.	გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, გზშ-ის ანგარიშს უნდა დაერთოს ინფორმაცია იმ კონსულტანტის იურიდიული მისამართის შესახებ, რომელიც მონაწილეობდა გზშ-ის ანგარიშის მომზადებაში. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, გზშ-ის ანგარიში მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკოტონის“ მიერ, თუმცა დოკუმენტში აღნიშნული ორგანიზაციის იურიდიული მისამართის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი არ არის. ამასთან კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად გზშ-ის ანგარიში ხელმოწერილი უნდა იყოს კონსულტანტის მიერ (არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკოტონის“ მიერ);	შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი პარაგრაფი
13.	გზშ-ის ანგარიშის 5.1.1.1 ქვეთავი, რომელიც ეხება საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებას, საჭიროებს დაზუსტებას/კორექტირებას. კერძოდ, მოცემულ ქვეთავში	შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი პარაგრაფი

	წარმოდგენილია ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, საპროექტო/საკვლევ ტერიტორიაზე მეწყრული და სელური პროცესების შესახებ;	
14.	გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის გამწმენდი ნაგებობის განთავსების ალტერნატიული ტერიტორიის საკადასტრო კოდი;	შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი პარაგრაფი
15.	კორექტირებას საჭიროებს გზშ-ის ანგარიშის ცხრილი 1.1 (საკონტაქტო ინფორმაცია). აღნიშნულ ცხრილში საქმიანობის განხორციელების ადგილად მითითებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო ვაშლოვანი;	შენიშვნა გათვალისწინებულია, გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი ცხრილი
16.	გზშ-ის ანგარიშის 4.2 ქვეთავში მოცემულია ინფორმაცია პირველი ალტერნატიული ვარიანტის ფართობის შესახებ, სადაც მითითებულია რომ ტერიტორიის ფართობია 1000 მ2, ხოლო 3.1 ქვეთავის მიხედვით გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისათვის გამოყოფილია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 58 436 კვ.მ საერთო ფართობის მქონე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აღმოსავლეთი მცირე ნაწილი. აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას. ამასთან გზშ-ის ანგარიშში მოცემული გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო ტერიტორიის ფართობი უნდა შეესაბამებოდეს თანდართული გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიის Shp ფაილებს;	შენიშვნა გათვალისწინებულია, იხ დაწართი CD ზე
17.	წარმოდგენილი უნდა იყოს საპროექტო ტერიტორიის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;	შენიშვნა გათვალისწინებულია
18.	გაცნობებთ, რომ „ცხოველთა გადამდები დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 ივლისის №348 დადგენილების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ამავე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად ასევე ვრცელდება ხაზობრივი (ყველა სახის მილსადენი, გვირაბი, გზა, რკინიგზა, ელექტროგადამცემი და კავშირგაბმულობის ხაზი, სამელიორაციო და საკანალიზაციო სისტემები, არხი, ტრანშე) მშენებლობის საქმიანობაზე, შესაბამისად აღნიშნული საკითხი გათვალისწინებული უნდა იყოს გზშ-ის ანგარიშში;	შენიშვნა გათვალისწინებულია
19.	გზშ-ის ანგარიშის ქვეთავ 4.2 -ის მიხედვით, დაცილება დაცულ ტერიტორიებამდე არის 50-70 მეტრი, თუმცა მონაცემთა ელექტრონული გადამოწმებით დგინდება რომ აღნიშნული მანძილი არ	შენიშვნა გათვალისწინებულია

	შეესაბამება არსებულ მონაცემებს. აღნიშნული საჭიროებს დაზუსტებას/კორექტირებას;	
20.	ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს ზემოაღნიშნული საკითხების გათვალისწინების შესახებ ინფორმაცია, ერთიანი ცხრილის სახით.	შენიშვნა გათვალისწინებულია