



N 21/4596
19/08/2022

4596-21-2-202208191707



შპს „მიოილ“-ს

მის: მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. მისაქციელი

ელ. ფოსტა: mebagemebage@gmail.com

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენი №21124 სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მისაქციელში ნავთობპროდუქტების საცავის (გაზგასამართი სადგურის) მოწყობასა და ექსპლუატაციას.

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის განცხადებაში დაზუსტებას საჭიროებს და წარმოდგენილი უნდა იქნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:

- სკრინინგის განცხადება წარმოდგენილი უნდა იქნეს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის (განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები) გათვალისწინებით;
- სკრინინგის განცხადებას უნდა დაერთოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის წერილი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის ფუნქციური ზონის/ქვეზონისა და ამ საქმიანობის აღნიშნულ ზონასთან/ქვეზონასთან თავსებადობის შესახებ, ამ მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული გენერალური გეგმის არსებობის შემთხვევაში;
- მონაცემთა ელექტრონული გადამოწმებით დგინდება, რომ საპროექტო მიწის ნაკვეთი (ს/კ: 72.03.31.120) წარმოადგენს ისლამ ახმადოვის საკუთრებას, შესაბამისად, სკრინინგის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრესთან შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილია ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, კერძოდ, „პროექტის შესახებ“ თავში აღნიშნულია, რომ „გათვალისწინებულია როგორც ობიექტზე მისასვლელი, ისე შიდა საობიექტო სტანდარტული საავტომობილო გზები (სახანძრო ტექნიკის მისასვლელად)“. ამასთან, 7.3 თავში (გვ. 13) მითითებულია, რომ „მთავარი გზიდან გაზის საცავამდე, გაყვანილია გრუნტის გზა“. შესაბამისად, დაზუსტებას საჭიროებს დამატებით მისასვლელი გზის მოწყობის საკითხი;
- დოკუმენტში წარმოდგენილი უნდა იყოს საპროექტო ტერიტორიის GPS კოორდინატები;

- სკრინინგის განცხადებაში არ არის წარმოდგენილი, გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი აირების წლიური რეალიზაციის შესახებ ინფორმაცია. ასევე, გაზგასამართი სადგურის სამუშაო რეჟიმი და დასაქმებულთა რაოდენობა;
- დოკუმენტში განხილული არ არის წყლის გამოყენების საკითხი, (მათ შორის, სასმელ-სამეურნეო, ტექნიკური მიზნებისთვის), რაც საჭიროებს დაზუსტებას. ამასთან, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 2-ე თავში მითითებულია, რომ „ტერიტორიაზე განთავსებულია სახანძრო წყლის სამარაგო რეზერვუარი (2 ც - 50 მ³ მოცულობის ჰორიზონტალური, მიწისზედა რეზერვუარები, ჯამური მოცულობით 100 მ³); სახანძრო სატუმბი (1 ც - მუშა და 1 ც - სათადარიგო ტუმბო)“. შესაბამისად, განცხადებაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია თუ როგორ მოხდება სამარაგო რეზერვუარების წყლით შევსება, საპროექტო ტუმბო(ებ)ის წარმადობ(ებ)ის მითითებით;
- 7.4 თავში მითითებულია, რომ „არ მოხდება ნიადაგის მოხსნა იმ სისქეზე რომ მიაღწიოს გრუნტის წყლებამდე“. სკრინინგის განცხადებაში განხილული უნდა იქნეს, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის შემთხვევაში, მისი მოცულობა და შემდგომი მართვის საკითხი. ამასთან, წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიის მობეტონება/მოშანდაკების შესახებ;
- სკრინინგის განცხადება უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილით განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად შესაძლო ზემოქმედების ხასიათის თაობაზე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით შესწორებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენის შემდეგ.

თამარ ფიცხელაური

თ. ფიცხელაური

სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

