



საქართველოს გარეთიანებული
საზოგადოებრივი კომპანია
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კურორტ ბახმაროს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია



გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის პროცესში ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩამდინარე
წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები
ჩაშვების (ზდჩ) ნორმები

სარჩევი

შესავალი.....	3
1. ჩამდინარე წყლების მიმღები წყლის ობიექტის (მდ. ბახვისწყლის) ჰიდროლოგიური და ხარისხობრივი დახასიათება	6
1.1 ჩამდინარე წყლების მიმღები წყლის ობიექტის (მდ. ბახვისწყლის) ჰიდროლოგიური დახასიათება	6
1.2 წყლის მაქსიმალური ხარჯები	7
1.3 წყლის მაქსიმალური დონეები.....	8
1.4 მდ. ბახვისწყლის ხარისხობრივი მდგომარეობა	9
2. საპროექტო ტერიტორია და წყალჩაშვების წერტილი.....	11
3. წყალარინების შემოთავაზებული სქემა	14
4. დაბა ბახმაროს ჩამდინარე წყლების ხარჯების გაანგარიშება	14
4.1 წყალარინების არსებული მდგომარეობა	14
4.2 კურორტ ბახმაროს ჩამდინარე წყლების ხარჯების გაანგარიშება.....	15
4.3 მოსახლეობის დინამიკა	15
4.4 ჩამდინარე წყლების ჩაშვება	16
5. ბახმაროს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (WWTP) ზოგადი ტექნოლოგიური პროცესების დახასიათება.....	17
5.1 ბიოლოგიური პროცესის აღწერა	20
5.2 ISBS ბიოტექნოლოგიის უპირატესობა	21
5.3 კანალიზაციის გაწმენდის ბიოლოგიური პროცესის სქემა.....	22
6. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშება.....	29
6.1 ბიორეჟორი N1 ($2400 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 123 \text{ დღ}/\text{წელ} = 295200 \text{ მ}^3/\text{წელ}$)	30
6.2 ბიორეჟორი N2 ($150 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 242 \text{ დღ}/\text{წელ} = 36300 \text{ მ}^3/\text{წელ}$).	34
6.3 ორივე ბიორეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის პირობებისთვის ($2400 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 365$ დღ/ წელ) +($150 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 365 \text{ დღ}/\text{წელ} = 930750 \text{ მ}^3/\text{წელ}$).	37
7. ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილებისათვის საჭირო ღონისძიებები.....	41
8. ზდჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლი (წყლის გამოყენებისა და ჩაშვების აღრიცხვის ხერხები, ჩამდინარე წყლის ხარისხის საკონტროლო პარამეტრები და სინჯების აღების პერიოდულობა).	41

შესავალი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია” წარმოადგენს სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საზოგადოებას, რომელიც შეიქმნა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2010 წლის 11 იანვრის #1-1/13 ბრძანების საფუძველზე. კომპანია წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელით მომსახურებას ახორციელებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ურბანული ტიპის დასახლებებისთვის ქ. თბილისის, ქ. მცხეთის, ქ. რუსთავისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა: წყლის მოპოვება, დამუშავება და მიწოდება აბონენტებისათვის. ასევე, წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის პროექტირება, მშენებლობა, მონტაჟი, შეკეთება და ექსპლოატაცია.

ამ ეტაპზე, კურორტ ბახმაროს წყალარინების სისტემების გაუმჯობესების მიზნით, კომპანია გეგმავს ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობას, რომელიც ითვალისწინებს წყალარინების ქსელის, მაგისტრალური კოლექტორისა და ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ბახმაროში ჩამდინარე წყლების მართვის არსებული მდგომარეობა, რის შედეგადაც თავიდან იქნება აცილებული ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების, ასევე ნიადაგის დაბინძურება. გაუმჯობესდება ადგილობრივი მოსახლეობის სანიტარული მდგომარეობა. პროექტის განხორციელება დადებით ზეგავლენას იქონიებს ტურისტულ პოტენციალზეც.

გამწმენდი ნაგებობა განთავსდება მდ. ბახვისწყლის მარცხენა ნაპირის ზედა ტერასაზე, 1785მ. ნიშნულზე, დაახლოებით 0,6 ჰა ფართობის ტერიტორიაზე. გათვალისწინებულია ორი სხვადასხვა ბიორეაქტორის მოწყობა, რომლებიც გამოყენებული იქნება სეზონურად და რომელთა წარმადობები იქნება:

ბიორეაქტორი N 1 – 2400 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორი ბახმაროს მომსახურებას უზრუნველყოფს ზაფხულის პერიოდში. მისი დღიური ხარჯი შეადგენს 2400 მ³/დღ-ს, ხოლო მაქსიმალური საათური ხარჯი შეადგენს 151 მ³/სთ-ს.

ბიორეაქტორი N 2 – 150 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორი ბახმაროს მომსახურებას უზრუნველყოფს შემოდგომა, ზამთარი, გაზაფხულის პერიოდში. მისი დღიური ხარჯი შეადგენს 150 მ³/დღ-ს, ხოლო მაქსიმალური საათური ხარჯი შეადგენს 9 მ³/სთ-ს.

მიუხედავად იმისა, რომ პირველი, 2400 მ³/დღ წარმადობის რეაქტორის მუშაობა წლის მანძილზე იგეგმება 4 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის დანარჩენ დროს, გათვალისწინებულია 150 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორის ექსპლუატაცია, საპროექტო გამწმენდი ნაგებობისთვის, ზ.დ.ჩ. ნორმა გაანგარიშებული იქნა როგორც თითოეული რეაქტორისთვის ცალ-ცალკე, ისე ორივე რეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის პირობებისთვის.

შეთანხმებულია:

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი

„ „ ————— 2023 წ.

ბ.ა. „ ————— 2023 წ.

ზდჩ შეთანხმებულია: „ „ ————— 20 წ
„ „ ————— 20 წ-მდე

სარეგისტრაციო №: _____

წყალმომხმარებლის რეკვიზიტები:

- დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, ს/კ 412670097;
- წყალმოსარგებლის საფოსტო მისამართი, წყალსარგებლობაზე პასუხისმგებელი თანამდებობის პირის გვარი, სახელი, თანამდებობა და ტელეფონი - 0186, თბილისი, საქართველო. ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. #5 და #7, დირექტორი: ალექსანდრე თევდორაძე ;
- ზდჩ შეთანხმებულია ჩამდინარე წყლების ჩაშვების 1 (რაოდენობა) წერტილისათვის (ჩაშვების სქემა თან ერთვის);
- ზდჩ პროექტის დამამუშავებელი ორგანიზაციის დასახელება და მისამართი - შპს „გარემოსდაცვითი და შრომის უსაფრთხოების საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო ცენტრი-ეკომეტრი“

**წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმები**

1. საწარმო (ორგანიზაცია): შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, დაბა აბასთუმნის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა;
2. ჩაშვების წერტილის ნორმერი – 1;
ჩამდინარე წყლების კატეგორია: სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები;
3. მიმღები წყლის ობიექტის კატეგორია და დასახელება: მდ. ბახვი, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო;
4. ჩამდინარე წყლის ხარჯი:
 - ბიორეაქტორი N1 (ზაფხულის სეზონი) – 2400 მ³/დღ.ღ; 295200 მ³/წელ (2400 მ³/დღ.ღ x 123 დღ./წელ);
 - ბიორეაქტორი N2 (ზამთრის სეზონი) - 150 მ³/დღ.ღ; 36300 მ³/წელ (150 მ³/დღ.ღ x 242 დღ./წელ);
 - ორივე რეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის პირობებში (ჯამური) – 2550 მ³/დღ.ღ; 930750 მ³/წელ (2400 მ³/დღ.ღ x 365 დღ./წელ) +(150 მ³/დღ.ღ x 365 დღ./წელ).
5. დამტკიცებული ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ.) ნორმები (სხვა ნივთიერებების ჩაშვება აკრძალულია):

N	ინგრედიენტები	ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია, მგ/ლ	დამტკიცებული ზდჩ	
			გ/სთ	ტ/წელ
ბიორეაქტორი N1				
1.	შეწონილი ნაწილაკები	35	5285	10,332
2.	ჟბზ	25	3775	7,38
3.	ჟქზ	125	18875	36,9
4.	საერთო აზოტი	15	2265	4,428
5.	საერთო ფოსფორი	2	302	0,5904
ბიორეაქტორი N2				
1.	შეწონილი ნაწილაკები	35	315	1,2705
2.	ჟბზ	25	225	0,9075
3.	ჟქზ	125	1125	4,5375
4.	საერთო აზოტი	15	135	0,5445
5.	საერთო ფოსფორი	2	18	0,0726
ორივე ბიორეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში ექსპლუატაცია				
1.	შეწონილი ნაწილაკები	35	5600	32,57625
2.	ჟბზ	25	4000	23,26875
3.	ჟქზ	125	20000	116,34375
4.	საერთო აზოტი	15	2400	13,96125
5.	საერთო ფოსფორი	2	320	1,8615

6. ჩამდინარე წყლის ფიზიკური თვისებების დამტკიცებული მაჩვენებლები:

- მოტივტივე მინარევები - 0;
- შეფერილობა - უფერო;
- სუნი - 2 ბალი;
- ტემპერატურა - < 25 °C ზაფხულში, > 5 °C ზამთარში;
- PH - 6.5 – 8.5.

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიას“

დირექტორის მოადგილე

აკაკი მშვიდობაძე

„----- 2023 წ.“

1. ჩამდინარე წყლების მიმღები წყლის ობიექტის (მდ. ბახვისწყლის) ჰიდროლოგიური და ხარისხობრივი დახასიათება

1.1 ჩამდინარე წყლების მიმღები წყლის ობიექტის (მდ. ბახვისწყლის) ჰიდროლოგიური დახასიათება

მდინარე ბახვისწყალი სათავეს იღებს აჭარა-თრიალეთისმთიანი სისტემის ჩრდილო კალთებზე, 2450 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის მდ. სუფსას სოფელ ნასაკირალთან მარცხენა მხრიდან 42 კმ-ზე მისი შესართავიდან.

მდინარის სიგრძე 48 კმ-ია, საერთო ვარდნა $2450-45=2405$ მეტრი, საშუალო ქანობი $2405:48000=0,05=5\%$. მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობი 89 კმ²-ი, აუზის საშუალო სიმაღლე კი 1195 მეტრია. მდინარეს ერთვის სხვადასხვა რიგის შენაკადები, მაგ. მდ. ფაფარა, მდ. ჭიდილასხევი და სხვა, საერთო სიგრძით 46 კმ.

მდინარის აუზის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას იღებენ ქვიშაქვები, თიხაფიქლები, მერგელები და კირქვები, რომლებიც გადაფარულია ადვილად შლადი თიხნარი ნიადაგებით. აუზი, მდინარის სათავეებში დაფარულია წიწვოვანი ტყით და ბუჩქნარით, ქვემოთ კი თითქმის მთლიანად მეჩხერი ფოთლოვანი ტყით და ათვისებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებით.

სათავიდან კურორტ ბახმარომდე მდინარის ხეობა V-ეს ფორმისაა. ხოლო სოფელ მედანის ქვემოთ შესართავამდე კი ტრაპეციულ ფორმას იძენს. ტრაპეციული ხეობის ფარგლებში მდინარეს გააჩნია ორმხრივი ტერასები, რომელთა სიგანე იცვლება 200-400 მეტრიდან 1-1,2 კმ-მდე (შესართავის მახლობლად). მდინარის ქვედა წელში ტერასები დაფარულია კლდოვანი და თიხნარი ნიადაგით და ათვისებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებით. მდინარეზე ჭალა ჩნდება სოფ. ბახვის ქვემოთ. აქ ჭალის სიგანე 200-600 მეტრია. ქვემოთ, შესართავისკენ ჭალა განივრდება. მისი სიმაღლე $1 \div 1,5$ მეტრს არ აღემატება. მისი ნატანი ქვა-ხრეშია, ცალკეულ ადგილებში ჭალა დაფარულია დაბალი ბუჩქნარით. წყალმოვარდნების პერიოდში ჭალა იფარება 0,3-1,0 მეტრი სიმაღლის წყლის ფენით.

მდინარის კალაპოტი ზომიერად კლაკნილი და ძირითადად დაუტოტავია. ნაკადი სათავეებში ძალზე ჩქარი და ხმაურიანია. ამ მონაკვეთში ჩქერები ცვლიან ერთმანეთს. ქვემოთ მდინარის ნაკადი შედარებით მშვიდია, ჩქერები და მდორე დინების მონაკვეთები მონაცვლეობენ ყოველ 150-200 მეტრში. ნაკადის სიგანე იცვლება 3 მ-იდან (სოფ. ფაფარასთან) 25 მ-მდე (შუა და ქვემო დინებაში), სიჩქარე 1,2 მ/წმ-დან 0,3-0,5 მ/წმ-მდე, ხოლო სირღმე 0,3-0,5 მ-დან (ჩქერებზე) 0,8-1,5 მ-მდე (მდორე დინების მონაკვეთებში).

მდინარე მიეკუთვნება შავი ზღვისპირა მთის მდინარეების ტიპს, რომლებიც ხასიათდებიან წყალმოვარდნებით მთელი წლის განმავლობაში. წყალდიდობა, რომელიც გამოწვეულია სეზონური თოვლის დნობით, არამკაფიოდ აღინიშნება მდინარის სათავეებში. მდინარის შუა და ქვემო დინებაში ადგილი აქვს წვიმებით გამოწვეულ წყალმოვარდნებს.

მდინარე ძირითადად საზრდოობს წვიმის წყლით. თოვლის მდნარი და გრუნტის წყლები მდინარის საზრდოობაში უმნიშვნელო როლს ასრულებენ. მდინარის ძირითადი ჩამონადენი აღინიშნება გაზაფხულზე, როდესაც ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის: 40%. ზაფხულში ჩემოედნება; 45 %, შემოდგომაზე; 5%. ზამთარში; 10% გაზაფხულზე.

მდინარეზე ყინულოვანი მოვლენები აღინიშნება მხოლოდ სათავეებში, ქვემოთ კი ყინულოვანი მოვლენები არ ფიქსირდება.

სათავეებში მდინარის წყლი, გამჭვირვალე და სასმელად ვარგისია. ქვემოთ იგი დაბინძურებულია და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ჩაყრილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.

1.2 წყლის მაქსიმალური ხარჯები

მდინარე ბახვისწყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო, ანუ 1780 მეტრზე მოსაწყობი გამწმენდი ნაგებობის უბანზე დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემული „კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკურ მითითებაში“.

აღსანიშნავია, რომ შემოთავაზებული მეთოდი წყლის მაქსიმალური ხარჯების 10-12%-ით მაღალ მნიშვნელობებს იძლევა, ვიდრე СНиПС2.01.14-83 („Определение расчетных Гидрологических Характеристик“) მოცემული ზღვრული ინტენსივობის ფორმულა, რომელიც გამოყვანილია ყოფილი სსრ კავშირის მდინარეებისთვის გასული საუკუნის 60-იან წლებში. ზღვრული ინტენსივობის ფორმულა არ ითვალისწინებს ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე კლიმატის გლობალურ ცვლილებებს და მასთან დაკავშირებულ ნალექების გაზრდილ ინტენსივობას, რაც შესაბამისად აისახება ზღვრული ინტენსივობის ფორმულით მიღებული ხარჯების დაბალ სიდიდეებზე. კლიმატის გლობალური ცვლილებების ფონზე ნალექების გაზრდილი ინტენსივობისა და შესაბამისად მაქსიმალური ხარჯების გაზრდილი მაჩვენებლების გათვალისწინებით, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო სიდიდეების დადგენის შესახებ ტექნიკურ მითითებაში მოცემული მეთოდით. აღნიშნული მეთოდი კარგად აპრობირებულია საქართველოს პირობებში და პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე აკმაყოფილებს კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეულ თანამედროვე პირობებს.

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები იმ მდინარეებზე, რომელთა წყალშემკრები აუზის ფართობი არ აღემატება 400 კმ^2 -ს, იანგარიშება ფორმულით, რომელსაც შემდეგი სახე გააჩნია $Q = R \cdot \left[\frac{F^{2/3} \cdot K^{1,35} \cdot \tau^{0,38} \cdot \bar{t}^{0,125}}{(L+10)^{0,44}} \right] \cdot \Pi \cdot \lambda \cdot \delta \text{ მ}^3/\text{წთ}$

სადაც R – რაიონული პარამეტრია. მისი მნიშვნელობა დასავლეთ საქართველოს პირობებში მიღებულია 1,35-ის ტოლია;

F – წყალშემკრები აუზის ფართობია საპროექტო კვეთში კმ²-ში;

K – რაიონის კლიმატური კოეფიციენტია, რომლის მნიშვნელობა აიღება სპეციალური რუკიდან და ჩვენ შემთხვევაში ტოლია 6-ის;;

τ – განმეორებადობაა წლებში;

\bar{t} – მდინარის ნაკადის გაწონასწორებული ქანობია ერთეულებში სათავიდან საპროექტო კვეთამდე;

L – მდინარის სიგრძეა სათავიდან საპროექტო კვეთამდე კმ-ში;

Π – მდინარის აუზში არსებული ნიადაგის საფარველის მახასიათებელი კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა აიღება სპეციალური რუკიდან და შესაბამისი ცხრილიდან. ჩვენ შემთხვევაში $\Pi=1,0$.

λ – აუზის ტყიანობის კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით

$$\lambda = \frac{1}{1 + 0,2 \cdot \frac{F_t}{F}}$$

აქ F_t – აუზის ტყით დაფრული ფართობია %-ში..

δ – აუზის ფორმის კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით

$$\delta = 0,25 \cdot \frac{B_{\max}}{B_{sas}} + 0,75$$

სადაც B_{\max} – აუზის მაქსიმალური სიგანეა კმ-ში;

B_{sas} – აუზის საშუალო სიგანეა კმ-ში. მისი მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით $B_{sas} = \frac{F}{L}$;

საპროექტო უბანზე, მდ. ბახვისწყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშოდ საჭირო მორფომეტრიული ელემენტების მნიშვნელობები, დადგენილია 1:50000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით, ასევე ზემოთ მოყვანილი ფორმულით გაანგარიშებული 100 წლიანი, 50 წლიანი, 20 წლიანი და 10 წლიანი განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები, მოცემულია ქვემოთ, #2.2.1 ცხრილში

ცხრილი N1.2 მდინარე ბახვისწყლის მაქსიმალური ხარჯები მ³/წმ-ში

კვეთი	F $3\theta^2$	L 3θ	i კალ	λ	δ	K	მაქსიმალური ხარჯები			
							$\tau = 100$ წელს	$\tau = 50$ წელს	$\tau = 20$ წელს	$\tau = 10$ წელს
საპროექტო	36.3	11.8	0.068	0.96	1.00	6.00	165	127	89.5	68.9

1.3 წყლის მაქსიმალური დონეები

წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულების დადგენის მიზნით, საპროექტო უბნის 1:5000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული გეგმიდან ამოღებული იქნა მდინარის კალაპოტის განივი კვეთები, რომელთა საფუძველზე დადგენილი იქნა მდინარის ჰიდრავლიკური ელემენტები. აღნიშნული ჰიდრავლიკური ელემენტების მიხედვით აგებული იქნა წყლის მაქსიმალური ხარჯებისა და დონეებს შორის $Q=f(H)$ დამოკიდებულების მრუდები, რომლებიც ერთმანეთან შებმულია ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობის შერჩევის გზით.

კვეთში ნაკადის საშუალო სიჩქარე ნაანგარიშევია შეზი-მანინგის ცნობილი ფორმულით, რომელსაც შემდეგი სახე გააჩნია:

$$V = \frac{h^{2/3} \times i^{1/2}}{n}$$

ფორმულაში h - ნაკადის საშუალო სიღრმეა კვეთში მ-ში;

i - ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია ორ მეზობელ კვეთს შორის - 0,016;

n - კალაპოტის სიმქისის (ხორკლიანობის) კოეფიციენტია, რომელიც

კალაპოტისთვის მიღებულია 0,038-ის ჭალისთვის კი 0,067-ს ტოლი.

ქვემოთ, 2.3.1 ცხრილში მოცემულია მდ. ბახვისწყლის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულები საპროექტო უბანზე.

ცხრილი N1.3 მდინარის - საპროექტო უბანი (კანალიზაციის გამწმენდი სადგური), წყლის მაქსიმალური დონეები

განივის # პერი	მანძილი განივებს მორის მ-ში	წყლის ნაპირის ნიშნული მ.აბს	ფსკერის უმდაბლესი ნიშნული მ.აბს	წყლის მაქსიმალური დონე				
				τ=100 1% წელს Q=165 მ³/წთ	τ=50 2% წელს Q=127 მ³/წთ	τ=20 5% წელს Q=89,5 მ³/წთ	τ=10 10% წელს Q=68,9 მ³/წთ	გარეცხვის დონე 3,4მ
1	80	1780	1779,00	1782	1781,60	1781,10	1780,50	1778,60
2		1778,50	1777,80	1780,5	1780,30	1779,90	1779,60	1777,10
3	75	1777,30	1777,00	1779,30	1779,10	1778,70	1778,40	1775,9
4		1776,10	1775,50	1778,10	1777,90	1777,50	1777,30	1774,70

ნახაზებზე, მდინარის კალაპოტის განივ კვეთებზე დადგენილი 1%-იანი 100 წლიანი და 5%-იანი 20 წლიანი განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეები.

წყალჩაშვების წერტილთან მდინარის მინიმალური სიღრმე 0,36 მეტრია, ხოლო სიჩქარე 1,5 მ/წთ. მდ. ბახვისწლის საშუალო თვიური და წლიური ხარჯები 10%, 50% და 90% პროცენტიანი უზრუნველყოფისთვის მოცემულია 1.3.1 ცხრილში.

ცხრილი N1.3.1 მდ. ბახვისწლის საშუალო თვიური და წლიური ხარჯები 10% (მაქსიმალური), 50% (საშუალო) და 90% (მინიმალური) პროცენტიანი უზრუნველყოფისთვის

თვე	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტი	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	საშუალო
საშ. 3	1,1 0	1,0 7	1,1 7	4,1 2	9,4 3	7,0 1	3,5 1	2,2 3	2,1 1	2,2 8	2,0 7	1,5 5	3,1 5
10%	1.91	1.68	1.87	8.48	15.8	11.56	6.28	4.03	3.91	4.12	3.28	2.35	5.44
50%	0.97	0.85	1.01	3.43	8.58	6.33	3	1.69	1.57	1.7	1.74	1.32	2.68
90%	0.56	0.44	0.5	1.36	4.28	3.1	1.34	0.78	0.79	0.77	0.79	0.71	1.29

1.4 მდ. ბახვისწყლის ხარისხობრივი მდგომარეობა

დაგეგმილი პროექტისთვის, საწარმოო ჩამდინარე წყლების დაბინძურება მოსალოდნელია შედეგი ნივთიერებებით: შეწონილი ნაწილაკები; ჟბმ; ჟქმ; საერთო აზოტი ან/და ამონიუმის აზოტი, ნიტრატი, ნიტრიტი და ფოსფატები.

მდ. ბახვისწყლის წყლის ანალიზები ჩატარდა სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიაში (იხ. დანართი 2). ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მოცემულია 1.4 და 1.4.1 ცხრილებში. ცხრილებში მოცემული ზდკ ნორმები შეესაბამება სასმელი წყლის ნორმებს. წყლის სინჯებში მოცემულია ნიტრიტის, ნიტრატის და საერთო აზოტის კონცენტრაციები. საიდანაც გამოაწერისებული იქნა ამონიუმის აზოტი. კერძოდ,

ჯამური აზოტის რაოდენობა შეადგენს 0,18 მგ/ლ-ს, რომელშიც ნიტრიტის წილია (აზოტზე გადათვლით) 0,0055 მგ/ლ, ნიტრატის წილია (აზოტზე გადათვლით) 0,072 მგ/ლ, ხოლო დანარჩენი 0,1025 მგ/ლ) ამონიუმის აზოტზე მოდის, შესაბამისად, ამონიუმის იონის წილი იქნება 0,132 მგ/ლ.

1.4.1 ცხრილის მე-4 სვეტში მოცემულია სააგენტოს მიერ მდ. ბახვისწყალზე აღებული სინჯების ლაბორატორიული კვლევისას მიღებული შედეგები, ანუ ფონური მაჩვენებლები, რომლებიც, როგორც უკვე აღინიშნა შედარებული სასმელი წყლის ნორმას (1.4.1 ცხრილის მე-5 სვეტი). ცხადზე ცხადია, რომ ლაბორატორიულად მიღებული შედეგები სასმელი წყლის ნორმას შედარდება თუ ზედაპირული წყლის ობიექტებისთვის დადგენილ ნორმას ან თუმდაც გამოხდილ წყალს, ეს გავლენას არ მოახდენს მიღებული შედეგების (ფონურ მახასიათებლებზე) მნიშვნელობაზე.

ცხრილი N 1.4

ბაზმარო

№	ინგრედიენტები	ერთეული	მიღებული შედეგები	ზდკ*	გამოყენებული მეთოდები
1	შეწონილი ნაწილაკები		29,0		ISO 11923:2007
2	უბა		1,10		ISO 5815-1:2010
3	ჟემ (პერმანგანატული)		0,72	3.0	ISO 6060:2010
4	სიხისტე		0,76	7-10	ISO 6059-1984
5	კალციუმი		7,94	140	ISO 6058:2008
6	მაგნიუმი		4,38	85	ISO 6058:2008
7	ნატრიუმი		2,12	200	ISO 11885:2007
8	ნიტრიტი		0,018	0.2	ISO 10304-1:2007
9	ნიტრატი		0,305	50	ISO 10304-1:2007
10	სულფატები		0,103	250	ISO 10304-1:2007
11	ქლორიდები		0,277	250	ISO 10304-1:2007
12	ფოსფატები		0,054	3.5	ISO 10304-1:2007
13	ბრომიდი		0,090		ISO 10304-1:2007
14	ფტორიდი		0,021	0.7	ISO 10304-1:2007
15	ზასნ		0,040	0.5	ГОСТ ПНДФ 14.1:2.15-95
16	TDS		6,0	1000-1500	წონითი
17	ჯამური აზოტი		0,18		Ю.Ю.Лурье "Унифицированные методы анализа вод
18	ჯამური ფოსფორი		0,124		
19	E.Coli	300 მლ-ში	არ აღმოჩნდა	არ დაიშვება	ISO 9308-3
20	ტოტალური კოლიფორმები	300 მლ-ში	15		
21	ფეკალური სტრეპტოკოკები	250 მლ-ში	არ აღმოჩნდა		

*ზდკ - ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად
(საქართველოს მთავრობის დადგენილება №58 2014 წლის 15 ანგარიში. თბილისი)

ცხრილი 1.4.1.

ბახმარო

Nº	ინგრედიენტები	ერთეული	მიღებული შედეგები	ზღვ*	გამოყენებული მეთოდები
1	pH	მგ/ლ	8,0	6,5-8,5	ISO 10523:2010 ISO 11885:2007
2	რკინა - Fe		0,6471	0,3	
3	თუთია - Zn		0,0044	3,0	
4	კადმიუმი - Cd		0,0003	0,003	
5	სპილენძი - Cu		0,0014	2,0	
6	ნიკელი - Ni		0,0027	0,07	
7	ქრომი - Cr		0,0015	0,05	
8	დარიშხანი - As		0,0017	0,01	
9	ტყვია - Pb		0,0026	0,01	
10	მოლიბდენი - Mo		0,0156	0,07	
11	მანგანუმი - Mn		0,0007	0,4	
12	ბარიუმი - Ba		0,0044	0,7	

ზღვ* - ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №58 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი)

2. საპროექტო ტერიტორია და წყალჩაშვების წერტილი

საპროექტო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა დაგეგმილია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, კურორტ ბახმაროს ტერიტორიაზე.

კურორტის ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობაა 650 ადამიანი, 217 კომლი ზამთრის, შემოდგომის, გაზაფხულის სეზონზე ბარში ჩამოდის დაბა ჩოხატაურში და მიმდებარე ქვედა ზონის სოფლებში. ზაფხულის 3 თვეში დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა 2050 წლის პერსპექტივით 15000-ია.

გამწმენდი ნაგებობა განთავსდება მდ. ბახვისწყლის მარცხენა ნაპირის ზედა ტერასაზე, 1785მ. ნიშნულზე, დაახლოებით 0,6 ჰა. ტერიტორიაზე. გათვალისწინებულია ორი სხვადასხვა ბიორეაქტორის მოწყობა, რომლებიც გამოყენებული იქნება სეზონურად და რომელთა წარმადობები იქნება:

ბიორეაქტორი #1 – 2400 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორი ბახმაროს მომსახურებას უზრუნველყოფს ზაფხულის პერიოდში. მისი დღიური ხარჯი შეადგენს 2400 მ³-ს, მისი განაშენიანების ფართი შეადგენს 400მ²-ს. მისი განთავსების პარამეტრებია: 15.7X25.5X5მ.


ბიორეაქტორი #2 – 150 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორი ბახმაროს მომსახურებას უზრუნველყოფს შემოდგომა, ზამთარი, გაზაფხულის პერიოდში. მისი განაშენიანების ფართი შეადგენს 46.17 მ²-ს. მისი განთავსების პარამეტრებია: 8.1X5.7X3.3მ.

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს არ მდებარეობს რაიმე ტიპის საწარმოები. შესაბამისად, კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. უახლოესი დასახლებული პუნქტი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო ტერიტორიიდან დაცილებულია 650 მეტრით, უახლოესი დაცული ტერიტორია, პონტოს მუხის აღვეთილი 5.5 კილომეტრით, ტყის ფონდი 100 მეტრით, ხოლო მდ. ბახვისწყალი 70 მეტრით.

გამწმენდი ნაგებობისთვის შერჩეული ტერიტორია მოცემულია სურათზე N1, ხოლო, უშუალოდ გამწმენდი ნაგებობის განთავსების ადგილის GPS კოორდინატები მოცემულია სიტუაციურ რუკაზე - სურათი N2.



სურათი N1. საპროექტო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორია



სურათი N2. საპროექტო ტერიტორიის სიტუაციური ნახატი

3. წყალარინების შემოთავაზებული სქემა

კურორტის რელიეფი მთაგორიანია და იცვლება შემდეგ ნიშნულებში: 2076 მ; 2055 მ; 1986 მ; 1900 მ; 1853 მ; 1800 მ.

პროექტი ითვალისწინებს ერთიან წყალარინების მილსადენების ქსელის მოწყობას $d=200$; $d=250$; $d=300$; $d=400$ მმ გოფრირებული პოიეთილენის SN8 მარკის მილებით, რადგან ჩაყინვის მაქსიმალური სიღრმე 1,33მ-ია, ამიტომ მილების საწყისი ჩაღრმავება და ჭების შესაბამისად იქნება 0,5 მეტრით მეტი და საორიენტაციოდ შეადგენს 1,8მ-ს.

რადგანაც რელიეფი მთაგორიანია ამიტომ დიდი სიჩქარეების თავიდან აცილების მიზნით მოეწყობა კანალიზაციის ვარდნის ჭები შიგა დგარით. დაცული იქნება ქსელში მინიმალური 0,6 და მაქსიმალური 4 მ/წმ.

1. ინფილტრციის კოეფიციენტის საანგარიშო მაჩვენებელია 0,3;
2. სახლის საერთების მილის დიამეტრი მიიღება $d=150$ მმ, ხოლო ჭების დიამეტრი 1მ;
3. ჭებს შორის მაქსიმალური მანძილი იქნება 30-50-60მ დიამეტრების მიხედვით.
4. მაქსიმალური შევსება 0,6 H;
5. მილის ჩაღრმავების მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობა შესაბამისად შეადგენს 1.8მ÷6მ.

კურორტის ყველა უბანში მოეწყობა თვითდენითი წყალარინების შემკრები კოლექტორები $d=200-300$ მმ. დიამეტრით, სახლის დაერთების მილები 150მმ-ია.

მთავარი შემკრები კოლექტორი დაპროექტებულია მდ. ბაზების წყლის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე, $d=250$ - 300მმ. მთავარი მარჯვენა „ა“ კოლექტორი დიუკერით გადაკვეთს მთავარ მდინარეს მიუერთდება $d=250$; 300მმ. მარცხენა კოლექტორს და გაერთიანებული $d=400$ მმ. მილდენით თვითდინებით მიუერთდება წყალარინების გამწმენდ ნაგებობებს.

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, გამწმენდი ნაგებობები განთავსდება მდ. ბაზების წყლის მარცხენა ნაპირის ზედა ტერასაზე.

წყალარინების წყლის დამუშავება მოხდება მდინარეში წყლების ჩაშვების ევროკავშირის და საქართველოს გარემოს დაცვის რესურსების სტანდარტების შესაბამისად. სარემონტო სამუშაოების ან დენის შეწყვეტის შემთხვევაში მიღებულია სათადარიგო ხაზის ამუშავება და დიზელ-გენერატორის ავტომატური ჩართვა ობიექტის ენერგიით მოსამარაგებლად, რაც განაპირობებს გამწმენდი ნაგებობების ტექნოლოგიური ციკლის მდგრადობას.

4. დაბა ბახმაროს ჩამდინარე წყლების ხარჯების გაანგარიშება

4.1 წყალარინების არსებული მდგომარეობა

კურორტი ბახმარო მდებარეობს მაღალ მთაში 1750-2050 მეტრ სიმაღლეზე. ზამთარში თოვლის საფარის სიმაღლე 4-5მეტრს აღწევს (თოვლის საფარის ნორმატიული წონა 7,78კ.პ=778 კგძ/მ²; $H=778/200=3.89$ მ). გრუნტის ჩაყინვის ნორმატიული სიღრმე 89-133სმ-ია.

ბახმაროს დასახლებას არ გააჩნია წყალარინების ქსელი. სახლები ძირითადად ერთი, ან ორსართულიანი ხის კოტეჯებია, რომლებიც ხის ბოძებზე მიწიდან 1,5-2მ. სიმაღლეზეა განთავსებული. მოსახლეობა ზამთარში დიდ თოვლობის გამო ბარში ჩამოდის. სახლების

სახურავი ორქანობიანია, ძლიერი დახრილი (70° დახრით) რათა თოვლმა არ დააზიანოს გადახურვა.

საკარმიდამო ეზოს დაბალ ნიშნულზე მოსახლეობის 30%-ს მოწყობილი აქვს ბეტონის, ან მიწის სეპტიკი, საიდანაც წყალი გადაედინება მცირე არხებით (კანაოებით) ხევში. ეს წარმოშობს, როგორც ანტისანიტარიულ მდგომარეობას, ასევე, მძაფრ სუნს და ემუქრება კურორტის მოსახლეობას ეპიდემიური დაავადებათა გავრცელებით.

ამ გარემოების გამო წინამდებარე პროექტით გათვალისწინებულია კურორტ ბახმაროს კანალიზაციის ერთიანი ქსელის მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობას და ექსპლუატაცია, რომლის საპროექტო წარმადობა ზაფხულში, მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში იქნება: 2400 მ³/დღ., ხოლო წელიწადის დანარჩენ პერიოდში 150 მ³/დღღ. და მოემსახურება დაბა ბახმაროს მოსახლეობის 100%-ს.

4.2 კურორტ ბახმაროს ჩამდინარე წყლების ხარჯების გაანგარიშება

კურორტ ბახმაროს ადგილობრივი მოსახლეობა წარმოადგენს 650 ადამიანს, 217 კომლი ზამთრის, შემოდგომა, გაზაფხულის სეზონზე ჩამოდის ბარში, კერძოდ, დაბა ჩოხატაურში და მიმდებარე ქვედა ზონის სოფლებში. ზაფხულის 3 თვეში დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა 2020 წლისთვის წარმოადგენს 12,700 კაცს, ხოლო 2050 წლის პროგნოზით 15,000-ს.

ბახმარო მთის სეზონური კურორტია პროფილაქტიკური პულმონოლოგიური პროფილით, სუბტროპიკული ჰავით. სეზონი ივნისი-სექტემბრამდე გრძელდება. 2017 წელს დამუშავდა კურორტის გენერალური განვითარების გენ-გეგმა, რომლის მიხედვითაც ბახმარო პერსპექტივაში გახდება, როგორ ზაფხულის ასევე ზამთრის დასვენების და ტურიზმის პოპულარულ კურორტად. ამის პერსპექტივა კურორტს უახლოეს მომავალში აქვს თუ განვითარდება გზების, მომსახურების და კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურული ობიექტები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს წარმოადგენს დასახლების წყლით მომარაგება და წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემის შექმნა. კურორტის განაშენიანების ფართობია $5 \times 5 = 25$ კმ²=2500 ჰა. ერთ ჰექტარზე მოდის $15000_{\text{დამ}}/2500_{\text{ჰა}}=6$ ადამ/ჰა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 6 ადამ/ჰა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია მთის კურორტისთვის.

ტურისტების და დამსვენებლების რაოდენობის მაჩვენებელი ადგილობრივების ჩათვლით, 2050 წლისთვის სეზონზე შეადგენს 15000 ადამიანს. ქვემოთ მოცემულია საპროექტო კრიტერიუმები და მოსახლეობის დინამიკა.

4.3 მოსახლეობის დინამიკა

ცხრილში N 4.3 წარმოდგენილია მონაცემები დაბა ბახმაროს მოსახლეობაზე რომელთა, ჩართვაც დაგეგმილია წყალარინების სისტემაში.

როგორც მოცემული პროგნოზული მონაცემებიდან ჩანს, საერთო მოსახლეობის ექვივალენტი, რომელიც მიიღებს წყალარინების მომსახურებას 2050 წლისთვის მიახლოებით 15000 კაცით განისაზღვრება.

ცხრილი N 4.3. - მონაცემები დაბა ბახმაროს მოსახლეობაზე, რომელთა ჩართვაც დაგეგმილია წყალარინების სისტემაში, 2020-2050 წ.წ.

მოსახლეობა (აღწერა)	ერთეული	წელი	
		2020	2050
ადგილობრივი მაცხოვრებლები და დამსვენებლები	კაცი	12,700	15000

ქვემოთ მოყვანილია წყლისა და ჩამდინარე წყლების ხარჯების ძირითადი პარამეტრები მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობით:

ცხრილი 4.3.1: წყლისა და ჩამდინარე წყლების ხარჯები მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

განზომილება	ერთეული	წელი	
		2020	2050
ადგილობრივი მოსახლეობა და დამსვენებლები	კაცზე	12,700	15000
სპეციფიკური მოთხოვნა წყალზე	1/კაცი/დღე	140	140
მცირე კომერციული / ინდუსტრიული მოთხოვნა	%	10%	10%
მიერთებებით დაფარვის მაჩვენებელი	%	95%	95%
ჩამდინარე/მოხმარებული წყლების რაოდენობის ფარდობა	%	90%	90%
ჩამდინარე წყლების მაქსიმალური საანგარიშო ხარჯი	მ³/დღე	2322	2650
ჩამდინარე წყლების მაქსიმალური საანგარიშო ხარჯი	მ³/სთ	97	110

4.4 ჩამდინარე წყლების ჩაშვება

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობიდან გამოსული გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვება მოხდება მდინარე ბახვისწყალში შემდეგ კოორდინატებზე:

ცხრილი 4.4 - ჩამდინარე წყლების ჩაშვების წერტილის GPS კოორდინატები

X	Y
276727	4637018

ხოლო თავად ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის განთავსება დაგეგმილია შემდეგ კოორდინატებზე:

ცხრილი 4.4.1 - ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის GPS კოორდინატები

X	Y
276804.261	4636866.473
276804.261	4636916.575
276706.388	4636916.575
276706.388	4636858.105
276804.261	4636858.105
276804.261	4636860.480

5. ბახმაროს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (WWTP) ზოგადი ტექნოლოგიური პროცესების დახასიათება.

ბახმაროს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისთვის უპირატესობა მიენიჭა ინტეგრირებული სივრცითი-კონიუგირებული ბაქტერიული სისტემის (ISBS) ბიოტექნოლოგიას, რომელიც მიმდინარეობს მოდულური ტიპის კომბინირებულ ბიოლოგიურ რეაქტორში (MCBR).

"ISBS" ბიოტექნოლოგია [ინტეგრირებული სივრცითი კონიუგირებული ბაქტერიული თანმიმდევრობის ტექნოლოგია] სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდისთვის არის ბიოლოგიური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პროცესი MCBR-ში [მოდულური ტიპის ინტეგრირებული ბიოლოგიური რეაქტორი] პირდაპირი ნაკადის მოქმედებით, დალექვის ზონებისა და ბიომასის რეცირკულაციის გარეშე მთლიანი პროცესის განმავლობაში ორგანული დამაბინძურებლების, აგრეთვე ორგანული და არაორგანული აზოტის ბიოდეგრადაცია ხორციელდება ბიომასის მიერ შეჩერებული და ინერტულ გადამზიდავზე მიერთებით. სპეციალურად შექმნილი ჰაერის აერაციის სისტემა გამოიყენება ჩამდინარე წყლების ატმოსფერული ჟანგბადით გაჯერების მიზნით. "ISBS" ბიოტექნოლოგია საშუალებას იძლევა ჩამდინარე წყლების ღრმა გაწმენდისა მოდულური და არაორგანული დაბუნბურებისგან. ჭარბი აქტიური ლამის ზრდის ბიოლოგიური აქტივირებული ლამის დაგროვების და შესაბამისად, გაწმენდილი წყლის მყარი თხევადი ფაზის გამოყოფის საჭიროების გარეშე. ღრმა ბიოლოგიური ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხორციელდება გარემოს დაცვის ორგანიზაციების და მომხმარებელთა ყველაზე მკაცრი მოთხოვნების შესაბამისად.

- ბახმაროს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის შერეული სამუშაო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად გამოიყენება მრავალსაფეხურიანი აერობული ბიოლოგიური პროცესი, პირველადი ანაერობული სალექარების გარეშე, სითხის ნალექის დამუშავება ხდება შემცირებული დროით;

- ლოკალური გამწმენდი ნაგებობების კომპლექსი იყენებს ბიოლოგიურ პროცესს 2 (ორ) ბიოლოგიურ რეაქტორში აერირებული ბიოფილტრებით;
- ზამთრისა და შემოდგომა-გაზაფხულის სეზონებისთვის: "MCBR" №2 მაქსიმალური დატვირთვით: 150 მ³/დღეში, ხოლო ზაფხულის პერიოდისთვის "MCBR" №1 მაქსიმალური დატვირთვით: 2,400 მ³ დღეში;
- ბიოფილტრის მქონე ორ ბიორეაქტორში გამოიყენება ბიოლოგიური დამუშავება შეწონილი და თანდართული ბიომასის ერთდროულად გამოყენებით ინერტულ გადამზიდავის საშუალებით;
- ბიოლოგიური პროცესი ხორციელდება გამწმენდის გამოყოფით რამდენიმე თანმიმდევრული ბიოლოგიურ ეტაპად;
- ბიოლოგიური პროცესი ხორციელდება უწყვეტი პირდაპირი დინების მოქმედების აერობულ ბიორეაქტორებში, განცალკევებული დალექვის ზონების გარეშე;
- სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტრადიციულ ბიოლოგიურ პროცესებთან შედარებით, "ISBS" პროცესში, ჭარბი ბიოლოგიური ლამის წარმოება შემცირებულია 100 ~ 300-ჯერ (ეს არის აბსოლუტური მინიმუმი);
- მეორადი დანალექების ავზებში ბიოლოგიური შლამის მყარი თხევადი ფაზის გამოყოფა მეორედ სალექრებში და მისი რეცირკულაცია ბიოლოგიური პროცესის საწყის ეტაპზე გამორიცხულია;
- ბიოლოგიური პროცესი უზრუნველყოფს სტაბილურ მუშაობას ავტომატურ რეჟიმში, მაგალითად, გამწმენდი ნაგებობის ჰიდრავლიკური დატვირთვის ხანგრძლივი სეზონური შემცირების შემთხვევაში, ან პირიქით, ყოველდღიური, ყოველკვირეული, ან ყოველთვიური მკვეთრი ზრდის შემთხვევაში. (50% - მდე) დაბინძურების დატვირთვაში (ანუ შეკურსული ხაზის დაერთება);
- ბიოლოგიური პროცესი უზრუნველყოფს უსიამოვნო სუნის არარსებობას ღრმა ბიოლოგიური პროცესის გამო;
- ზამთრის პერიოდში MCBR No 1, ან MCBR No 2 ზაფხულის პერიოდში, ან ბიოლოგიური პროცესის ინდივიდუალური ეტაპების გამორთვის, ან MCBR ბიორეაქტორის საგანგებო გამორთვის შემთხვევაში, დაგეგმილი გამორთვის შემდეგ, მაგალითად, 4-6 საათზე მეტხანს ელექტროენერგიის არარსებობის შემთხვევაში, MCBR No 1 და MCBR No 2 – ში გამოყენებული ბიოლოგიური პროცესი საშუალებას იძლევა განაახლონ ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ბიომასის ხელახლი ჩატვირთვის და ხელახლა ადაპტაციის გარეშე;
- მაგალითად, დამუშავების პროცესის შეჩერების ან კონსერვაციის შემთხვევაში, ბიორეაქტორში დამუშავებული წყალი დრენაჟის სისტემის მეშვეობით გაედინდება გამათანაბრებელ სისტემაში, (გამორთული ჰაერის და წყლის მიწოდება) და ბიორეაქტორი შენარჩუნებულია ნებისმიერი ხანგრძლივი პერიოდი;
- ბიომასა MCBR (კომპლექსური ბიოლოგიური რეაქტორი მოდულის ტიპის) ბიორეაქტორებში ISBS (დინამიური ფილტრები) პროცესის გამოყენებით და სპეციალური დინამიური ბიოფილტრები [D.M.I.S.] არის კაფსულაში (რჩება ბიოფილტებზე მშრალ მდგომარეობაში, სპორებისა და კასეტების სახით) და რჩება თვითნებურად ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. რეაქტორის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ, ე.ი. ჩამდინარე წყლით შევსებისა და ჰაერის მიწოდებასთან დაკავშირებით, ბიორეაქტორი აღადგენს ბიოლოგიური დამუშავების ხარისხს 12 ~ 24 საათში, ბიომასის პერიოდული დამატებითი დატვირთვისა და ადაპტაციის გარეშე. ამ

შემთხვევაში, წყლისა და ჰაერის მიწოდების ყველა წინა რეგულირება ავტომატურად კონტროლდება და, როგორც წესი, უცვლელი რჩება და შენარჩუნებულია წინა რეაქტორის მუშაობის რეჟიმების შესაბამისად;

- გამწმენდი ნაგებობების ექსპლუატაციის დროს არ არის საჭირო ინერტული გადამზიდის რეგულირაციაზე ან შეცვლაზე დამხმარე სამუშაოები, აგრეთვე პერიოდული მუშაობა ჰაერის მიწოდების სისტემების (დიფუზორების) რეგულირაციაზე ან სრულად შეცვლაზე.

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მონაცემებია:

- ჩამდინარე წყლების ტიპი: მუნიციპალური (საყოფაცხოვრებო)
- ჩამდინარე წყლების რაოდენობა: MCBR #1 = 2400 $\text{m}^3/\text{დღე}$; MCBR #2 = 150 $\text{m}^3/\text{დღეში}$;
- ლოკალური გამწმენდი ნაგებობის განაშენიანების ფართი: $[67 \text{ m} \times 41] \approx 2747 \text{ m}^2$
- გამწმენდი ნაგებობების შენობების ფართობი:

$$\text{MCBR} \# 1 = [15,7 \text{ m} \times 25,5 \text{ m}] \approx 400 \text{ m}^2$$

$$\text{MCBR} \# 2 = [8,1 \text{ m} \times 5,7 \text{ m}] \approx 46,17 \text{ m}^2$$

რადიალური ლამინარული სალექარი ($R = 3,44 \text{ m}$):

$$SL = [\pi \times (3,44) 2] \approx 37,2 \text{ m}^2$$

ჩამდინარე წყლების გაწმენდის დრო გამწმენდ ნაგებობაში [MCBR რეაქტორი #1+ლამინარის გაწმენდი საშუალება]: HR საერთო: 17 საათი

- ჩამდინარე წყლების გაწმენდის დრო ("MCBR" # 1): HRTMCBR = 16,34 საათი // (2400 $\text{m}^3/\text{დღეში}$)
- ჩამდინარე წყლების გაწმენდის დრო ("MCBR" # 2): HRTMCBR = 16,9 საათი // (150 $\text{m}^3/\text{დღეში}$)

1. რეაქტორის ზომა "MCBR" # 1 (მთლიანი): $[15,7 \text{ m} (\text{LR}) \times 25,5 \text{ m} (\text{WR}) \times 5 \text{ m} (\text{HR})]$

- სასარგებლო (ეფექტური) მოცულობა "MCBR" No 1 (წმინდა) VR1 $\approx 1,544 \text{ m}^3$

ბიორეაქტორის დერეფნის სასარგებლო (ეფექტური) მოცულობა (ქსელი):

- $VC = [(LC) 14,9 \text{ m} \times (WC) 4,7 \text{ m} \times (HW) 4,5 \text{ m}] \approx 315,135 \text{ m}^3$
- სამუშაო დერეფნების რაოდენობა: 5
- სამუშაო სექციების რაოდენობა: 10

ბიორეაქტორის განყოფილების სასარგებლო (ეფექტური) მოცულობა (წმინდა):

$$VSEC = [(LS) 7,3 \text{ m} \times (WS) 4,7 \text{ m} \times (HW) 4,5 \text{ m}] \approx 154,395 \text{ m}^3$$

$$Q_{max} = 2,400 \text{ m}^3/\text{დღე}; q_{max} = 151 \text{ m}^3/\text{სთ};$$

საშუალო მნიშვნელობა $qiaverage = 98 \text{ m}^3/\text{სთ}$, $qfeed = * \text{ m}^3/\text{სთ}$; $qrec = * \text{ m}^3/\text{სთ}$

2. რეაქტორის ზომა "MCBR" # 2 (მთლიანი): $[8,1 \text{ m} (\text{LR}) \times 5,7 \text{ m} (\text{WR}) \times 3,3 \text{ m} (\text{HR})]$

- სასარგებლო (ეფექტური) მოცულობა "MCBR" No2 (წმინდა) VR2 $\approx 99 \text{ m}^3$
- ბიორეაქტორის დერეფნის სასარგებლო (ეფექტური) მოცულობა (ქსელი):

- $VC = [(LC) [2 \times 2.4 \text{ m}] (WC) 2.3 \text{ m} \times (HW) 3 \text{ m}] \approx 33.12 \text{ m}^3$
- სამუშაო დერეფნების რაოდენობა: 3
- სამუშაო განყოფილებების რაოდენობა: 6

ბიორეაქტორის განყოფილების სასარგებლო (ეფექტური) მოცულობა (წმინდა):

- $VSEC = [(LS) 2.4 \text{ m} \times (WS) 2.3 \text{ m} \times (HW) 3 \text{ m}] \approx 16.56 \text{ m}^3$
- მაქს $Q_{inflow} = 135 \sim 150 \text{ m}^3/\text{დ}$; [მაქს $Q_{max} = 150 \text{ m}^3/\text{დ}$; $q_{max} = 9 \text{ m}^3/\text{s}$];
- საშუალო მნიშვნელობა $qi_{average} = 6,25 \text{ m}^3/\text{s}$,

5.1 ბიოლოგიური პროცესის აღწერა

"ISBS" ტექნოლოგია [ინტეგრირებული სივრცითი ბაქტერიული თანმიმდევრობის ბიოტექნოლოგია] არის ღრმა ბიოლოგიური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პროცესი, სხვადასხვა ტიპის მიკროორგანიზმების გამოყენებით, რომლებიც იმობილიზებულია სინთეტიკურ ინერტულ ბიოკასეტებზე.

MCBR [მოდულური ტიპის რთული ბიოლოგიური რეაქტორი] ბიორეაქტორებში ბაქტერიების დესტრუქტორების მაღალი კონცენტრაციის შექმნა და შენარჩუნება - მიიღწევა მიკროორგანიზმების გააქტიურებით აერაციით დინამიური ინერტული შეფუთვით და გამწმენდის პროცესის რამდენიმე თანმიმდევრულ ეტაპად დაყოფით.

ბაქტერიების დესტრუქტორების იმობილიზაცია აძლიერებს გაწმენდის პროცესს მაღალ სუბსტრატსა და ჰიდრავლიკურ დატვირთვებზე, ზრდის სისტემის მდგრადობას სტრესულ სიტუაციებში (დამაბინძურებლების შემადგენლობისა და კონცენტრაციის მკვეთრი ცვლილებები, ჰიდრავლიკური რეჟიმი, ტემპერატურა, pH და a.შ.) და საშუალებას გაძლიერების მიკროორგანიზმების შტამების შენარჩუნება დიდხანს ბიორეაქტორში, შესაბამისი დამაბინძურებელი სუბსტრატების მომარაგების არარსებობის შემთხვევაში. ბაქტერიების იმობილიზაცია ქმნის ხელსაყრელ პირობებს შტამების სპონტანური ავტოსელექციისა და გენეტიკური ინფორმაციის გაცვლისთვის.

მიმაგრებული ბაქტერიული უჯრედები უფრო მდგრადია ტოქსიკური ნივთიერებების მოქმედების მიმართ, ისინი გამოირჩევან მეტაბოლური პროცესების უფრო მაღალი მაჩვენებლებით. მიკროორგანიზმების ფიქსაცია ბიორეაქტორში არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა წყლის ორგანიზმების სივრცობრივი მემკვიდრეობის რეალიზაციისთვის, ე.ი. მიკროორგანიზმების ტიპების თანმიმდევრული ცვლილება ბიორეაქტორში სითხის მოძრაობის გზაზე.

ISBS ტექნოლოგიის მეორე წინაპირობაა პირდაპირი ნაკადის გამწმენდი სისტემის შექმნა მიკრობული ბიომასის პროცესის დასაწყისში დაბრუნების გარეშე. MCBR- ში დამაბინძურებლების სრული ბიოდეგრადაცია ხორციელდება, როგორც რთული მრავალსაფეხურიანი პროცესი.

ბიოტექნოლოგია "ISBS" საშუალებას იძლევა ინტენსიურად განხორციელდეს ისეთი ბუნებრივი მოვლენა, როგორიცაა წყლის ობიექტების თვითგანწმენდა. ეფექტური ბიოლოგიური ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ტარდება აერობულ სისტემაში, დანალექი ზონებისა და ბიომასის ცირკულაციის გარეშე.

რეაქტორის მნიშვნელოვანი ნაწილია ბიოფილტრი [D.M.I.S.] - დინამიური, ინერტული, ბაქტერიული მატარებელი, რომელიც მოქმედებს როგორც მიკროორგანიზმების იმობილიზატორი და ქმნის სამგანზომილებიან მოცულობას, რომელიც ივსება წყლის ორგანიზმებით.

[D.M.I.S.] - დინამიური მრავალდონიანი (პოლიმოლეკულური და მრავალფენიანი) ინერტული ზედაპირი, რომელიც შექმნილია წყლის მიკროორგანიზმების (ჰიდრობიონტების) იმობილიზაციისთვის და რომლის მეშვეობითაც გარკვეულ გარემოში იქმნება მორფოლოგიურად და მეტაბოლიზმით მრავალფეროვანი ბაქტერიული საზოგადოების კვების გარკვეული თანმიმდევრობა (სივრცული სიმბიოტიკური მეტაბოლიზმი). დინამიური სისტემები არის სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ შეინარჩუნონ დინამიური წონასწორობა გარემოთან და აანაზღაურონ გარემოზე სტრესული ზემოქმედება. ასეთი სისტემები აჩვენებს ბაქტერიული საზოგადოების სტრუქტურების დინამიკურ სტაბილურობას ხილული გარეგანი ჩარევის გარეშე. ბიომასის გარკვეული კონცენტრაცია და ბაქტერიული კოლონიების სპეციფიკური სახეობის შემადგენლობა, რომლებიც ბიოფილტრზე იმობილიზებულია. და "MCBR" - სთვის, როგორც მულტი-მოდულის სისტემა (კომბინირებული ტექნოლოგიური ერთეულები)].

ამ ორგანიზაციის გამო, ბიოლოგიური პროცესი არ იძლევა ბიომასის გადაჭარბებულ ზრდას და არ უწყობს ხელს რთული გახრწნის ორგანული ნაერთების წარმოქმნას (მაღალი მოლეკულური წონის პოლიმერები, ლიგნინი, ქიტინი და სხვ.).

ბიორეაქტორში შეჩერებული და მიმაგრებული მიკროორგანიზმების ჯგუფების ჰარმონიული, თვითრეგულირებადი ზრდა და დეგრადაცია უზრუნველყოფილია მათი სასიცოცხლო აქტივობის ოპტიმალური პირობების შექმნით.

ამის გამო, გააქტიურებული შლამის კონცენტრაცია "MCBR" - ში 5 ~ 7-ჯერ იზრდება ტრადიციულ აერაციულ ავზებთან შედარებით, ჟანგვითი სიმძლავრე იზრდება 2 ~ 3-ჯერ, ხოლო ნარჩენების სითხის დამუშავების დრო 2~3 მცირდება ჯერ ეს უპირატესობები ასევე მნიშვნელოვანია მაღალკონცენტრირებული ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად, სადაც საჭიროა გააქტიურებული ლამის მაღალი დოზის შენარჩუნება.

ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტრადიციული პროცესების მოდელირება ხდება მუდმივად დაგროვებისა და დაგროვილი ჭარბი შლამისთვის, რომელიც გადამუშავების პროცესის საწყის ეტაპზე გადამუშავდება ან ციკლიდან იხსნება და განიხილება განკარგვის წინ. ტრადიციული ბიოლოგიური გამწმენდის სადგურებში (აერაციის ავზები, SBR, MBR, ბიოფილტრები პლასტმასის, ხრეშის ან სხვა მარცვლოვანი დატვირთვით), ჭარბი შლამის მოცულობა (ტენიანობა 97-98%) არის საერთო ჩამდინარე წყლის ყოველდღიური მოხმარების 1.5% -დან 10% - მდე.

5.2 ISBS ბიოტექნოლოგიის უპირატესობა

აეროტანკების ტრადიციული ბიოლოგიური ჩამდინარე წყლების გაწმენდასთან შედარებით, ISBS ბიოტექნოლოგიის გამოყენება გვთავაზობს შემდეგ უპირატესობებს:

- ზედმეტი გააქტიურებული შლამის გამომუშავება 100~300 ჯერ შემცირებულია არსებულ ტექნოლოგიებთან შედარებით; გასასვლელში, გაწმენდის შემდეგ, მხოლოდ დამუშავებული წყალია და არ არის ნალექი - ზედმეტი გააქტიურებული შლამი;

- შეჩერებული მყარი ნივთიერებების მოცილება მცირდება და, შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შემცირდება დამუშავებული ჩამდინარე წყლების ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება BOD;
- დამატებითი სატუმბი მოწყობილობა რეცირკულაციური შლამის ტუმბოსთვის გამორიცხულია წყლის გაწმენდის სქემიდან;
- ტრადიციული ტექნოლოგიებისათვის აუცილებელი მოწყობილობა სტრუქტურაში შლამისა და შლამის ინდექსის დოზის მუდმივი მონიტორინგისთვის საჭირო არ არის;
- ჩამდინარე წყლების დალექვის დამატებითი სისტემები გამორიცხულია გამწმენდი სქემიდან;
- მნიშვნელოვნად მცირდება ჩამდინარე წყლების გაწმენდის დრო და, შესაბამისად, მცირდება საოპერაციო ხარჯები;
- გამორიცხება ინერტული გადამზიდისა და ჰაერის მიწოდების სისტემების (დიფუზორების) რეგენერაციის დამატებითი რთული მოწყობილობები;
- ნიტრიფიკაცია და დენიტრიფიკაცია ხორციელდება ერთ ბიორეაქტორში, დამატებითი სისტემების დაყენების გარეშე, ინერტული გადამზიდველის განსაკუთრებული თვისებების გამო;
- პროცესი მდგრადია რეაქტორში ჩამდინარე წყლების დატვირთვის დიდი რყევების მიმართ, ხოლო ინსტალაციის დაწყება ადვილია დაგეგმილი და დაუგეგმავი საგანგებო გამორთვის შემდეგ (მიწისძვრა, ელექტროენერგიის გათიშვა დიდი ხნის განმავლობაში და ა.შ.); 10. პროცესი არის სრულად ავტომატიზირებული, სტაბილური და მაღალეფექტური - სამშენებლო სამუშაოები ავტონომიურ და ავტომატურ რეჟიმში, ადამიანის ჩარევის გარეშე;
- პროცესს ახასიათებს უსიამოვნო სუნის არარსებობა;
- პროცესი ხასიათდება ფუნქციური სიმარტივით და გამძლეობით;
- დაბალი ელექტროენერგიის მოხმარება კუბურ მეტრზე;
- გამწმენდი ნაგებობების ტერიტორიის მცირე ფართი;
- ბიორეაქტორის შიგნით არ არის ელექტრომექანიკური მოწყობილობები;
- გაწმენდილი წყლის მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მარეგულირებელი ორგანიზაციების ყველაზე მკაცრ მოთხოვნებს;

5.3 კანალიზაციის გაწმენდის ბიოლოგიური პროცესის სქემა

- ორგანული დამაბინძურებლების, აგრეთვე ორგანული და არაორგანული აზოტის ბიოდეგრადაციის პროცესი ხორციელდება "ISBS" ბიოტექნოლოგიის ფუნდამენტური პრინციპების შესაბამისად;
- ბიოდაშლის პროცესი ხორციელდება მრავალსექციური აერირებული "MCBR" - [მოდულური ტიპის რთული ბიოლოგიური რეაქტორი] რეაქტორიში პირდაპირი ნაკადის მოქმედებით, ბიომასის უკანდაბრუნების და დალექვის პროცესის გარეშე;
- ჩამდინარე წყლებში დამაბინძურებლების შემადგენლობისა და კონცენტრაციის მიხედვით, MCBR იყოფა აერობულ და ანოქსიის ზონებად. თანაფარდობა აერობულ ზონებსა და ანოქსიის ზონებს შორის ასევე შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩამდინარე წყლებში დამაბინძურებლების ხასიათისა და კონცენტრაციის მიხედვით;
- "MCBR" არის ბეტონის ან ლითონის ავზი, რომელიც შედგება რამდენიმე ტექნოლოგიური განყოფილებისაგან, რომელშიც განთავსებულია "TOP" ბიოკასეტის მოდული მრავალშრიანი დინამიური ინერტული ბიოფილრით [D.M.I.S.] და დიფუზორებით;

- "ISBS" ჩამდინარე წყლების ღრმა გაწმენდის პროცესი არის ბიოლოგიური პროცესი მიკროორგანიზმების სამგანზომილებიანი თანმიმდევრობის წარმოქმნით ბიორეაქტორის მოცულობაში, რაც ქმნის თვითრეგულირებადი ბაქტერიების ჰარმონიულ ზრდას და დეგრადაციას;
- "ISBS" პროცესის განსახორციელებლად გამოიყენება სპეციალურად შემუშავებული სამგანზომილებიანი ორიგინალური მოდულური ბიო-კასეტები, მრავალშრიანი ინერტული სინთეზური ბიომასის იმობილიზატორით და სპეციალური შემუშავებული ჰაერის აერაციის სისტემა გამოიყენება ჩამდინარე წყლების ჟანგბადით გაჯერებისთვის;
- მიკროორგანიზმების იმობილიზაცია ხდება მრავალშრიან ინერტულ ბიოკარინზე, რომელიც ივება მოდულური ბიოკასეტების მთელი სამუშაო მოცულობით. მიკროორგანიზმების გარკვეული გარემოს და სახეობების მრავალფეროვნების შესაქმნელად, ბიოკასეტის მოდულში შეიძლება შეიცვალოს ბიოკარერის ფიზიკომექანიკური თვისებები (ნაყარი სიმკვრივე, ზედაპირის სიმკვრივე, ასევე გეომეტრიული მახასიათებლები და იმობილიზაციის არე);
- ბიოკასეტის მოდულში მოწოდებული ჰაერის რაოდენობის შეცვლით და ბიორეაქტორის მონაკვეთებში დამაბინძურებლების კონცენტრაციის ცვლილების გათვალისწინებით, იქმნება მიკროორგანიზმების გარკვეული გარემო და სახეობათა მრავალფეროვნება, რომლებიც მონაწილეობენ ორგანული და არაორგანული დამაბინძურებლების ბიოდეგრადაციაში;
- დაუჯანგვის სიჩქარის მიხედვით, გადამზიდავზე ბიომასის რაოდენობა და სახეობათა მრავალფეროვნება და მიწოდებული ჰაერის შემზღვეველი რაოდენობა, გარემო (ორგანული და არაორგანული დამაბინძურებლების ხარისხი და რაოდენობა) იცვლება თითოეულ განყოფილებაში.

"ISBS" ტექნოლოგიის მოთხოვნების შესაბამისად, ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პროცესი ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით და შეიცავს შემდეგ მთავარ ერთეულებსა და მექანიზმებს:

1. ნარჩენების წყალი შუალედური წყალშემკრები ჭების საშუალებით (წყლის დაბინძურებული სხვადასხვა აბიექტიდან) გადის გამწმენდი ნაგებობის მთავარ სატუმბო სადგურს;
2. გარდა ამისა, წყალქვეშა ტუმბოები ბინძური ჩამდინარე წყლების მომარაგებისთვის, რომლებიც მუშაობენ მონაცვლეობით (ლოდინის სისტემის შესაბამისად), აწვდიან წყალს შერევით ავზში, წყლის გაფილტრის გარეშე მიკროგისოსების მიმღებ კამერებში და ქვიშის დამჭერში, სადაც დაკავდება ნაგავი და სხვა უხსნადი ნაწილაკები;
3. მექანიკური დასუფთავების განყოფილება შედგება თანმიმდევრულად დაყენებული ავტომატიზირებული მიკროკრანირებისგან, ბოლო მიკროელემენტის ფილტრის ხვრელების ზომით არა უმეტეს 1 ~ 2 მმ და ქვიშის ხაფანგი (კომბინირებული ან ცალკე); ავზი და წყალქვეშა კანალიზაციის ტუმბოები
4. წყალქვეშა კანალიზაციის ტუმბოები, რომლებიც განლაგებულია ჰომოგენიზატორში, მუშაობენ მონაცვლეობით (stand-by სისტემა) და აწვდიან ჩამდინარე წყლებს MCBR- ს დანამატის პრინციპის შესაბამისად ან განუწყვეტლივ;
5. საკვების ტუმბოებსა და ბიორეაქტორს შორის არის მოწოდებული წყლის დინების მრიცხველი.

"MCBR" - [მოდულური ტიპის რთული ბიოლოგიური რეაქტორი] ინტენსიური გაწმენდისათვის:

1. "MCBR" არის ბეტონის ან ლითონის ავზი, რომელიც შედგება რამდენიმე ტექნოლოგიური განყოფილებისაგან, რომელშიც განთავსებულია დაპატენტებული ბიოფილტრი [D.M.I.S.] (მრავალშრიანი ინერტული ბიომატარებელი), რომელიც ფიქსირდება TOP ბიო – კასეტების მოდულში, ჩაშენებული დიფუზორებით.

2. ჩამდინარე წყლის შემადგენლობის მიხედვით, "MCBR" იყოფა აერობულ ზონებად და ანოქსიის ზონებად, რომელთა თანაფარდობა შეიძლება განსხვავდებოდეს დაბინძურების ხასიათისა და რაოდენობის მიხედვით.
3. მიკროორგანიზმების იმობილიზაცია და ადაპტაცია თითოეული MCBR მონაკვეთის წყლის გარემოში ხდება ბიოფილტრის ინერტულ ზედაპირზე [D.M.I.S.], რომელიც ავსებს TOP ბიოკასეტის მოდულის მთელ სამუშაო მოცულობას.
4. ბიომატარებელი ფიზიკო-მექანიკური თვისებები (ნაყარი სიმკვრივე, ზედაპირის სიმკვრივე, აგრეთვე გეომეტრიული მახსიათებლები და ბიომატერიის იმობილიზაციის ზედაპირის არე) განსხვავდება თითოეულ განყოფილებაში. [D.M.I.S.] შექმნილია ისე, რომ მისი დახმარებით, აგრეთვე მოწოდებული ჰაერის შეზღუდვით და დაბინძურების რაოდენობით, შეიქმნას გარკვეული გარემო და მიკროორგანიზმების სახეობრივი მრავალფეროვნება, რომლებიც მონაწილეობენ ორგანული და არაორგანული დაბინძურების ბიოლოგიური დაშლის პროცესი.
5. რეაქტორის განყოფილებაში მომარაგებული ჰაერის რაოდენობის კონტროლირებადი კონტროლი, აგრეთვე დამაბინძურებლების დაუანგვის სიჩქარისა და სახეობების მრავალფეროვნების შესაბამისად და ბიომასის კონცენტრაცია იცვლება დინამიურ ინერტულ გადამზიდავზე, (ზარისხი და რაოდენობა) ორგანული და არაორგანული დამაბინძურებლების) MCBR- ის თითოეულ განყოფილებაში.
6. თითოეული ბიომოდული "TOP" აღჭურვილია სპეციალურად შექმნილი, ჩამონტაჟებული და რეგულირებადი, ჰაერის აერაციის სისტემით (წვრილი ბუშტის დიფუზორით).
7. "TOP" ბიომოდულში ჰაერის რაოდენობა რეგულირდება (ავტომატურად ან ხელით) ჰაერის სარქველებით - სოლენოიდებით, რომლებიც განლაგებულია ჰაერის მთავარ გამანაწილებელ მილზე. მომარაგებული ჰაერის რეგულირებაში ცვლილებები შეიტანება ძირითადად მხოლოდ გარკვეული ტიპის მიკროორგანიზმების ზრდისა და ადაპტაციის პროცესში, რაც შეესაბამება დასუფთავების პროცესის ამოცანებსა და ეტაპებს. პროცესის ადაპტაციის შემდეგ, ჰაერის ელექტროსარქველები მკაცრად კონტროლირებად მდგომარეობაში არიან.
8. MCBR განყოფილებებში არ არის ელექტრომექანიკური კვანძები. ჰაერის ბარბოტაჟი და დისპერსია ხორციელდება მხოლოდ დიფუზორების დახმარებით და ინერტული ბიომატარებლის სპეციალური დიზაინის გამო.
9. დამუშავებული წყალი მიედინება მონაკვეთიდან მონაკვეთზე თვითდინებით. რეაქტორში წყლის მოძრაობა სინუსოიდაა - ზედა და ქვედა გადახურვის ფანჯრების მეშვეობით, რომლებიც განლაგებულია თითოეული მონაკვეთის დანაყოფებში.
10. ტექნოლოგიური პროცესით განსაზღვრულ მონაკვეთებში, მოწოდებული ჟანგბადის რაოდენობისა და ბიომატარებელზე ბიომასის სისქის შესაბამისად, ხდება ნიტრიფიკაცია და დენიტრიფიკაცია;
11. ბიორეაქტორის აერობული განყოფილებებისათვის საჭირო ჰაერსაბერველების მიწოდება. პროცესისთვის საჭირო ჰაერის მოსამზადებელი და მომარაგების განყოფილება (ჩამონტაჟებული სისტემის შესაბამისად მონაცვლეობით მოქმედი ჩასადები) განლაგებულია საწმენდი სადგურის ტექნიკურ ოთახში.
12. გამწმენდი სადგურის ტექნიკურ ოთახში ასევე განთავსებულია პროცესის მონიტორინგისა და კონტროლის ავტომატიზირებული სისტემა (აფეთქებების, ტუმბოების, მიკროსქრინერის, ქვიშის დამჭერის და სადეზინფექციო დანადგარის ფუნქციონირება).
13. ავარიული დიზელის გენერატორი მდებარეობს ბიორეაქტორის გვერდით. ინსტალაციის ნორმალური ფუნქციონირება დამოკიდებულია ჰაერის უწყვეტი მომარაგებაზე, რაც აუცილებელია მიკროორგანიზმების სასიცოცხლო აქტივობის უზრუნველსაყოფად.
14. მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების დაყოვნების საშუალო დრო MCBR- ში არის 8 ~ 14 საათი, რაც დამოკიდებულია ორგანული ჩამდინარე წყლის ხარისხსა და გაწმენდილი წყლის ხარისხის სტანდარტზე.


გასაწმენდი და გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების კონცენტრაციები მოცემულია ცხრილში N5.3 და N5.3.1

ცხრილი N5.3 - მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების ხარისხი


დასახელება*	ერთეული	მნიშვნელობა
ტემპერატურა	°C	-15 °C ~ 20 °C
(COD)/ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება	მგ/ლ	800 ≤
(BOD ₅)/ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება	მგ/ლ	400 ≤
შეწონილი ნაწილაკები	მგ/ლ	465 ≤
საერთო აზოტი	მგ/ლ	73 ≤
საერთო ფოსფორი	მგ/ლ	12 ≤

ცხრილი N 5.3.1 - გაწმენდილი ჩამდინარე წყლის ხარისხი


დასახელება*	ერთეული	მნიშვნელობა
ტემპერატურა	°C	----
ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება	მგ/ლ	125 ≤
ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება	მგ/ლ	25 ≤
შეწონილი ნაწილაკები	მგ/ლ	35 ≤
Ntot. (TN) (საერთო აზოტი)	მგ/ლ	15 ≤
P tot. (P ₂ O ₅) (საერთო ფოსფორი)	მგ/ლ	2 ≤




LWTP პროცესის ტექნოლოგიური სქემა, გამათანაბრებელი ავზი




#1 ბიორეაქტორის სქემა




#2 - ბიორეაქტორის სქემა



WWTP შენობების გეგმა



2400 გვ/დღლ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის გენ. გეგმა



150მ³/დღლ. ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის გენ. გეგმა

6. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშება

„ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №414 დადგენილების მიხედვით, ზედაპირული წყლის ობიექტებში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (შემდგომში – ზდჩ) ნორმების დადგენა აუცილებელია იმ საქმიანობის სუბიექტებისათვის (საკუთრების და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად), რომლებიც ახორციელებენ გზშ-ს დაქვემდებარებულ საქმიანობას და ამასთანავე აწარმოებენ წყლის ობიექტებში საწარმოო, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, სანიაღვრე და სადრენაჟო ჩამდინარე წყლების, აგრეთვე სამელიორაციო სისტემების ნარჩენი წყლების ჩაშვებას.

ამავე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, ზდჩ-ის ნორმების პროექტი მუშავდება წყალსარგებლობის ცალკეული კატეგორიის წყლის ობიექტისათვის, მათთვის დადგენილი წყალდაცვითი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად.

როგორც შესავალ ნაწილში აღინიშნა, პროექტის მიხედვით, გათვალისწინებულია ორი სხვადასხვა ბიორეაქტორის მოწყობა, რომლებიც გამოყენებული იქნება სეზონურად და რომელთა წარმადობები იქნება:

ბიორეაქტორი N1 – 2400 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორი ბახმაროს მომსახურებას უზრუნველყოფს ზაფხულის პერიოდში. მისი დღიური ხარჯი შეადგენს 2400 მ³/დღ, ხოლო მაქსიმალური საათური ხარჯი შეადგენს 151 მ³/სთ-ს.

ბიორეაქტორი N2 – 150 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორი ბახმაროს მომსახურებას უზრუნველყოფს შემოდგომა, ზამთარი, გაზაფხულის პერიოდში. მისი დღიური ხარჯი შეადგენს 150 მ³/დღ-ს, ხოლო მაქსიმალური საათური ხარჯი შეადგენს 9 მ³/სთ-ს.

გაწმენდილი ჩამდინარე წყლის ჩაშვება დაგეგმილია მდ. ბახვისწყალში, ერთ წერტილში.

გამწმენდი ნაგებობები იმუშავებენ მონაცევლებით, კერძოდ, პირველი, 2400 მ³/დღ წარმადობის რეაქტორი წლის განმავლობაში იმუშავებს დახლოებით ოთხი თვე, ანუ 123 დღე/წელ, ხოლო მეორე, 150 მ³/დღ წარმადობის რეაქტორი წლის განმავლობაში იმუშავებს 8 თვის განმავლობაში დახლოებით 242 დღე.

იმის გათვალისწინებით, რომ აქტიურად მიმდინარეობს ბახმაროს კურორტის განვითარება და შესაძლებელია კურორტი ზამთრის პერიოდშიც ისეთივე აქტიური გახდეს, როგორც ზაფხულში. კურორტის გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივის გათვალისწინებით, შესაძლებელია საჭირო გახდეს ორივე რეაქტორის ერთდროული ექსპლუატაცია.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი, 2400 მ³?დღ წარმადობის რეაქტორის მუშაობა წლის მანძილზე იგეგმება 4 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის დანარჩენ დროს, გათვალისწინებულია 150 მ³/დღ წარმადობის მქონე ბიორეაქტორის ექსპლუატაცია, საპროექტო გამწმენდი ნაგებობისთვის, ზ.დ.ჩ. ნორმა გაანგარიშებული იქნა როგორც თითოეული რეაქტორისთვის ცალ-ცალკე, ისე ორივე რეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის პირობებისთვის.

ჩამდინარე წყლების წლიური ხარჯი თითოეული რეაქტორისთვის იქნება:

ბიორეაქტორი N1

$$2400 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 123 \text{ დღ}/\text{წელ} = 295200 \text{ მ}^3/\text{წელ}.$$

ბიორეაქტორი N2

$$150 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 242 \text{ დღ}/\text{წელ} = 36300 \text{ მ}^3/\text{წელ}.$$

ორივე ბიორეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის პირობებისთვის:

$$(2400 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 365 \text{ დღ}/\text{წელ}) + (150 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 365 \text{ დღ}/\text{წელ}) = 930750 \text{ მ}^3/\text{წელ}.$$

ორივე რეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის პირობებში, საპროექტო გამწმენდი ნაგებობების მაქსიმალური ჯამური საათური ხარჯი იქნება $151 \text{ მ}^3/\text{სთ} + 9 \text{ მ}^3/\text{სთ} = 160 \text{ მ}^3/\text{სთ}$

ჩამდინარე წყლების დაბინძურება მოსალოდნელია შემდეგი ნივთიერებებით:

- შეწონილი ნაწილაკები;
- ჟბმ;
- ჟქმ;
- საერთო აზოტი ან/და ამონიუმის აზოტი, ნიტრატი, ნიტრიტი;
- ფოსფატები.

აღნიშნული ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების ($C_{ა.დ.ჩ.}$) მნიშვნელობები დგინდება ზემოაღნიშნულ ტექნიკურ რეგლამენტი მოცემული ფორმულების გამოყენებით.

6.1 ბიორეაქტორი N1 (2400 მ³/დღ x 123 დღ/წელ = 295200 მ³/წელ)

შეწონილი ნაწილაკების $C_{ა.დ.ჩ.}$ ნორმა იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$C_{ა.დ.ჩ.} = P \left(\frac{aQ}{q} + 1 \right) + C_{\alpha}$$

სადაც,

Q - ჩამდინარე წყლების მიმღები წყლის ობიექტის საანგარიშო ხარჯია (აღებულია მდინარის მინიმალური საშუალო ხარჯი) და შეადგენს $1,29 \text{ მ}^3/\text{წმ}$;

q - ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური ხარჯია და შეადგენს:

$$151 \text{ მ}^3/\text{სთ} : 3600 \text{ წმ/სთ} = 0,042 \text{ მ}^3/\text{წმ};$$

P - მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების შესაძლო ზრდაა ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შემდეგ და დადგენილია „საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N425 დადგენილებით და ვინაიდან მდ. ბახვისწყალი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის ობიექტია, P კოეფიციენტის მნიშვნელობად აღებული იქნა $0,75 \text{ მგ/ლ}$.

C_{α} - მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების საშუალო ფონური კონცენტრაციაა და შეადგენს 29 მგ/ლ .

α - კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს ჩამდინარე და მდინარის წყლების შერევისა და განზავების დონეს (განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტი) და გამოითვლება რომილერის ფორმულის მიხედვით:

$$a = \frac{1-\beta}{1 + \frac{\varrho}{q} \cdot \beta}$$

სადაც β - შუალედური კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

$$\beta = e^{-\alpha \sqrt[3]{L}}$$

სადაც:

L – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით და ჩაშვების პირველი წერტილისთვის უდრის **200 მ**.

α – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს შერევის ჰიდრავლიკურ ფაქტორებს და განისაზღვრება ფორმულით:

$$\alpha = \ell \cdot i \sqrt[3]{\frac{E}{q}}$$

სადაც:

ℓ – კოეფიციენტი, რომელიც არის დამოკიდებული მდინარეში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილთან. ნაპირთან ჩაშვებისას და მოცემულ შემთხვევაში უდრის **1.0**.

i – მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტია, რომელიც უდრის:

$$i = \frac{Lg}{Ls\beta}$$

სადაც:

L_g – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით და არის **200 მ**;

$L_{s\beta}$ – უმოკლესი მანძილი ამ ორ პუნქტს შორის (სწორის მიხედვით) და ტოლია **180 მ**.

E – ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტია, რომელიც უდრის:

$$E = \frac{V_{ave} H_{ave}}{200}$$

სადაც:

V_{ave} – საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიჩქარეა და ტოლია **1,5 მ/წმ**.

H_{ave} საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიღრმეა და მოცემულ შემთხვევაში არის – **0,36 მ**.

მონაცემების შესაბამის ფორმულებში შეტანით ვითვლით ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტს და მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტს.

$$E = \frac{1,5 * 0,36}{200} = 0,0027$$

$$i = \frac{200}{180} = 1.1111$$

ჩაშვების წერტილისთვის შერევის ჰიდრავლიკური ფაქტორების კოეფიციენტი იანგარიშება ფორმულით:

$$\alpha = \ell_i \sqrt[3]{\frac{E}{q}}$$

მონაცემების ფორმულაში შეტანით მივიღებთ, რომ $\alpha = 0,44530$

β - შუალედური კოეფიციენტი, კოეფიციენტი იანგარიშება ფორმულით:

$$\beta = e^{-\alpha \sqrt[3]{L}}$$

მონაცემების ფორმულაში შეტანით მივიღებთ, რომ შუალედური კოეფიციენტი $\beta = 0,0739$

მონაცემების როძილერის ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტს:

$$a = \frac{1 - 0,0739}{1 + \frac{1,29}{0,042} * 0,0739} \approx \frac{0,9261}{3,2698} \approx 0,2808$$

მიღებული მონაცემების შეწონილი ნაწილაკებისთვის C₉₄-ს საანგარიშო ფორმულაში შეტანით მივიღებთ:

$$C = 0,75 \left(\frac{0,2808 * 1,29}{0,042} + 1 \right) + 29 \approx 36,218$$

ჟმ-სთვის C₉₄ იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$C_{b,q,f} = \frac{a \cdot Q(C_t - C_r \cdot 10^{-kt})}{q \cdot 10^{-kt}} + \frac{C_t}{10^{-kt}}$$

სადაც,

$a = 0,2808$

$Q=1,29$

$C_t = 6$

$C_r = 1,1$

$10^{-kt} = 1$

$q = 0,042$

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, ჟმ-ისთვის, C₉₄-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C = \frac{0,2808 * 1,29 (6 - 1,1 * 1)}{0,042 * 1} + \frac{6}{1} \approx 48,2604$$

სხვა დამაბინძურებელი ნივთიერებისთვის C₉₄-ს მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით:

$$C_{b,q,f} = \frac{aQ}{q} (C_{b,q,f} - C_{b,q,f}) + C_{b,q,f}$$

შესაბამისი მონაცემების აღნიშნულ ფორმულებში ჩასმით:

შემ-ს C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება

$$C_{948} = \frac{0,2808 \times 1,29}{0,042} \times (30 - 0,72) + 30 = 8,62457 \times 29,28 + 30 \approx 282,527$$

ფოსფატების C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{948} = \frac{0,2808 \times 1,29}{0,042} \times (3 - 0,124) + 3 = 8,62457 \times 2,876 + 3 \approx 27,8$$

ამონიუმის აზოტის C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{948} = \frac{0,2808 \times 1,29}{0,042} \times (0,39 - 0,132) + 0,39 = 8,62457 \times 0,258 + 0,39 \approx 2,615$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 2.01

ნიტრიტების C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{948} = \frac{0,2808 \times 1,29}{0,042} * (3,3 - 0,018) + 3,3 = 8,62457 \times 3,282 + 3,3 \approx 31,6058$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 9,5775

ნიტრატების C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{948} = \frac{0,2808 \times 1,29}{0,042} * (45 - 0,305) + 45 = 8,62457 \times 44,695 + 45 \approx 430,475$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 97,835

საერთო აზოტის C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{948} = 2,01 + 9,5775 + 97,835 = 109,4225$$

ვინაიდან, თითოეული დამაბინძურებლისთვის გაანგარიშებული ზღვჩ ნორმა აღემატება ფაქტობრივ ჩაშვებას, ამიტომ, აღნიშნული დამაბინძურებლებისთვს ზღვჩ ნორმად მიღებული იქნა ფაქტობრივი ჩაშვება, გაწმენდის ეფექტურობის შესაბამისად.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩაშვების წერტილისთვის (ბიორგაქტორი N1):

შეწონილი ნაწილაკები:

- ზ.დ.ჩ. = 35 მგ/ლ (გ/მ³) x 151 მ³/სთ. = 5285 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 35 მგ/ლ (გ/მ³) x 295200 მ³/წელ.: 1000000 = 10,332 ტ/წელ.

უანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება – უბმ:

- ზ.დ.ჩ. = 25 მგ/ლ (გ/მ³) x 151 მ³/სთ. = 3775 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 25 მგ/ლ (გ/მ³) x 295200 მ³/წელ.: 1000000 = 7,38 ტ/წელ.

უანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება – უემ:

- ზ.დ.ჩ. = 125 მგ/ლ (გ/მ³) x 151 მ³/სთ. = 18875 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 125 მგ/ლ (გ/მ³) x 295200 მ³/წელ.: 1000000 = 36,9 ტ/წელ

საერთო აზოტი:

- ზ.დ.ჩ. = 15 მგ/ლ (გ/მ³) x 151 მ³/სთ. = 2265 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 15 მგ/ლ (გ/მ³) x 295200 მ³/წელ.: 1000000 = 4,428 ტ/წელ.

საერთო ფოსფორი:

- ზ.დ.ჩ. = 2 მგ/ლ (გ/მ³) x 151 მ³/სთ. = 302 გ/სთ.

$$-\quad \text{ზ.დ.ჩ.} = 2 \frac{\text{მგ}}{\text{ლ}} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 295200 \text{ მ}^3/\text{წელ} : 1000000 = 0.5904 \frac{\text{ტ}}{\text{წელ}}.$$

6.2 ბიორექტორი N2 (150 მ³/დღ x 242 დღ/წელ = 36300 მ³/წელ).

შეწონილი ნაწილაკების C_q ნორმა იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$C_{\text{q.დ.ჩ.}} = P \left(\frac{aQ}{q} + 1 \right) + C_3$$

სადაც,

Q - ჩამდინარე წყლების მიმღები წყლის ობიექტის საანგარიშო ხარჯია (აღებულია მდინარის მინიმალური საშუალო ხარჯი) და შეადგენს 1,29 მ³/წმ;

q - ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური ხარჯია და შეადგენს:

$$9 \frac{\text{მ}^3/\text{სთ}}{\text{წმ/სთ}} = 0,0025 \frac{\text{მ}^3}{\text{წმ}};$$

P - მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების შესაძლო ზრდაა ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შემდეგ და დადგენილია „საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N425 დადგენილებით და ვინაიდან მდ. ბახვისწყალი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის ობიექტია, P კოეფიციენტის მნიშვნელობად აღებული იქნა 0,75 მგ/ლ.

C_q - მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების საშუალო ფონური კონცენტრაციაა და შეადგენს 29 მგ/ლ.

α - კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს ჩამდინარე და მდინარის წყლების შერევისა და განზავების დონეს (განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტი) და გამოითვლება რომილერის ფორმულის მიხედვით:

$$\alpha = \frac{1 - \beta}{1 + \frac{Q}{q} \cdot \beta}$$

სადაც β - შუალედური კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

$$\beta = e^{-\alpha \sqrt[3]{L}}$$

სადაც:

L - მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით და ჩაშვების პირველი წერტილისთვის უდრის 200 მ-ს.

α - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს შერევის ჰიდრავლიკურ ფაქტორებს და განისაზღვრება ფორმულით:

$$\alpha = \ell \cdot i \sqrt[3]{\frac{E}{q}}$$

სადაც:

ℓ – კოეფიციენტი, რომელიც არის დამოკიდებული მდინარეში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილთან. ნაპირთან ჩაშვებისას და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 1.0.

i – მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტია, რომელიც უდრის:

$$i = \frac{Lg}{L\omega\beta}$$

სადაც:

L – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით და არის **200 მ**;

$L_{\text{ს}} =$ უმოკლესი მანძილი ამ ორ პუნქტს შორის (სწორის მიხედვით) და ტოლია **180 მ**.

E- ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტია, რომელიც უდრის:

$$E = \frac{V_{\text{მ}} H_{\text{მ}}}{200}$$

სადაც:

$V_{\text{მ}}$ – საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიჩქარეა და ტოლია **1,5 მ/წმ**.

$H_{\text{მ}}$ საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიღრმეა და მოცემულ შემთხვევაში არის – **0,36 მ**.

მონაცემების შესაბამის ფორმულებში შეტანით ვითვლით ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტს და მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტს.

$$E = \frac{1,5 * 0,36}{200} = 0,0027$$

$$i = \frac{200}{180} = 1.1111$$

ჩაშვების წერტილისთვის შერევის ჰიდროლიკური ფაქტორების კოეფიციენტი იანგარიშება ფორმულით:

$$\alpha = \ell i \sqrt[3]{\frac{E}{q}}$$

მონაცემების ფორმულაში შეტანით მივიღებთ, რომ $\alpha = 1.13998$

β – შუალედური კოეფიციენტი, კოეფიციენტი იანგარიშება ფორმულით:

$$\beta = e^{-\alpha \sqrt[3]{L}}$$

მონაცემების ფორმულაში შეტანით მივიღებთ, რომ შუალედური კოეფიციენტი $\beta = 0,00127$

მონაცემების რობილერის ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტს:

$$a = \frac{1 - 0,00127}{1 + \frac{1,29}{0,0025} * 0,00127} \approx 0,6033$$

მიღებული მონაცემების შეწონილი ნაწილაკებისთვის C_{დღ}-ს საანგარიშო ფორმულაში შეტანით მივიღებთ:

$$C = 0,75 \left(\frac{0,6033 * 1,29}{0,0025} + 1 \right) + 29 = 263,2271$$

ქბმ-სთვის C_{ად} იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$C_{\text{ა.დ.ბ.}} = \frac{a \cdot Q(C_t - C_r \cdot 10^{-kt})}{q \cdot 10^{-kt}} + \frac{C_t}{10^{-kt}}$$

სადაც,

a = 0.6033;

Q=1,29

C_t = 6

C_r = 1.1

10^{-kt} = 1

q = 0.0025

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, ქბმ-ისთვის, C_{ად}-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C = \frac{0,6033 * 1,29 (6 - 1,1 * 1)}{0,0025 * 1} + \frac{6}{1} = 1531,38372$$

სხვა დამაბინძურებელი ნივთიერებისთვის C_{ად}-ს მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით:

$$C_{\text{ა.დ.ბ.}} = \frac{aQ}{q}(C_{\text{ა.დ.ბ.}} - C_{\text{ფ.}}) + C_{\text{ა.დ.ბ.}}$$

შესაბამისი მონაცემების აღნიშნულ ფორმულებში ჩასმით:

ქქმ-ს C_{ად}-ს მნიშვნელობა იქნება

$$C_{\text{ად}} = \frac{0,6033 \times 1,29}{0,0025} \times (30 - 0,72) + 30 = 311,3028 \times 29,28 + 30 = 9144,945984$$

ფოსფატების C_{ად}-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ად}} = \frac{0,6033 \times 1,29}{0,0025} \times (3 - 0,124) + 3 = 311,3028 \times 2,876 + 3 = 898,3068528$$

ამონიუმის აზოტის C_{ად}-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ად}} = \frac{0,6033 \times 1,29}{0,0025} \times (0,39 - 0,132) + 0,39 = 311,3028 \times 0,258 + 0,39 = 80,7061224$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 62,08

ნიტრიტების C_{ად}-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ად}} = \frac{0,6033 \times 1,29}{0,0025} \times (3,3 - 0,018) + 3,3 = 311,3028 \times 3,282 + 3,3 = 1024,9975896$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 310,60

ნიტრატების C_{ად}-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ად}} = \frac{0,6033 \times 1,29}{0,0025} \times (45 - 0,305) + 45 = 311,3028 \times 44,695 + 45 = 13958,678646$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 3323,49

საერთო აზოტის C_{ად}-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ა.დ.}} = 62,08 + 310,60 + 3323,49 = 3696,17$$

ვინაიდან, თითოეული დამაბინძურებლისთვის გაანგარიშებული ზღჩ ნორმა აღემატება ფაქტობრივ ჩაშვებას, ამიტომ, აღნიშნული დამაბინძურებლებისთვს ზღჩ ნორმად მიღებული იქნა ფაქტობრივი ჩაშვება, გაწმენდის ეფექტურობის შესაბამისად.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩაშვების წერტილისთვის:

შეწონილი ნაწილაკები:

- ზ.დ.ჩ. = $35 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 9 \text{ მ}^3/\text{სთ.} = 315 \text{ გ/სთ.}$
- ზ.დ.ჩ. = $35 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 36300 \text{ მ}^3/\text{წელ.} : 1000000 = 1,2705 \text{ ტ/წელ.}$

უანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება – უბმ.:

- ზ.დ.ჩ. = $25 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 9 \text{ მ}^3/\text{სთ.} = 225 \text{ გ/სთ.}$
- ზ.დ.ჩ. = $25 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 36300 \text{ მ}^3/\text{წელ.} : 1000000 = 0,9075 \text{ ტ/წელ.}$

უანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება – უქმ.:

- ზ.დ.ჩ. = $125 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 9 \text{ მ}^3/\text{სთ.} = 1125 \text{ გ/სთ.}$
- ზ.დ.ჩ. = $125 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 36300 \text{ მ}^3/\text{წელ.} : 1000000 = 4,5375 \text{ ტ/წელ.}$

საერთო აზოტი:

- ზ.დ.ჩ. = $15 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 9 \text{ მ}^3/\text{სთ.} = 135 \text{ გ/სთ.}$
- ზ.დ.ჩ. = $15 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 36300 \text{ მ}^3/\text{წელ.} : 1000000 = 0,5445 \text{ ტ/წელ.}$

საერთო ფოსფორი:

- ზ.დ.ჩ. = $2 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 9 \text{ მ}^3/\text{სთ.} = 18 \text{ გ/სთ.}$
- ზ.დ.ჩ. = $2 \text{ მგ/ლ} (\text{გ}/\text{მ}^3) \times 36300 \text{ მ}^3/\text{წელ.} : 1000000 = 0,0726 \text{ ტ/წელ.}$

6.3 ორივე ბიორეაქტორის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის პირობებისთვის ($2400 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 365 \text{ დღ}/\text{წელ.} + (150 \text{ მ}^3/\text{დღ} \times 365 \text{ დღ}/\text{წელ.}) = 930750 \text{ მ}^3/\text{წელ.}$)

შეწონილი ნაწილაკების ცალ ნორმა იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$C_{\text{დ.დ.ჩ.}} = P \left(\frac{aQ}{q} + 1 \right) + C_3$$

სადაც,

Q - ჩამდინარე წყლების მიმღები წყლის ობიექტის საანგარიშო ხარჯია (აღებულია მდინარის მინიმალური საშუალო ხარჯი) და შეადგენს **1,29 მ³/წმ**;

q - ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური ხარჯია და შეადგენს:

$$160 \text{ მ}^3/\text{სთ} : 3600 \text{ წმ}/\text{სთ} = 0,0444 \text{ მ}^3/\text{წმ};$$

P - მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების შესაძლო ზრდაა ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შემდეგ და დადგენილია „საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მათავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N425 დადგენილებით და ვინაიდან მდ. ბათვი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის ობიექტია, P კოეფიციენტის მნიშვნელობად აღებული იქნა **0,75 მგ/ლ**.

C₃ - მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების საშუალო ფონური კონცენტრაციაა და შეადგენს **29 მგ/ლ**.

α - კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს ჩამდინარე და მდინარის წყლების შერევისა და განზავების დონეს (განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტი) და გამოითვლება რომილერის ფორმულის მიხედვით:

$$a = \frac{1-\beta}{1 + \frac{Q}{q} \cdot \beta}$$

სადაც β - შუალედური კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

$$\beta = e^{-\alpha \sqrt[3]{L}}$$

სადაც:

L – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით და ჩაშვების პირველი წერტილისთვის უდრის **200 მ**-ს.

α – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს შერევის ჰიდროლიკურ ფაქტორებს და განისაზღვრება ფორმულით:

$$\alpha = \ell \cdot i \sqrt[3]{\frac{E}{q}}$$

სადაც:

ℓ – კოეფიციენტი, რომელიც არის დამოკიდებული მდინარეში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილთან. ნაპირთან ჩაშვებისას და მოცემულ შემთხვევაში უდრის **1.0**.

i – მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტია, რომელიც უდრის:

$$i = \frac{Lg}{Lb\beta}$$

სადაც:

L – მანძილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე მდინარის დინების მიმართულებით და არის **200 მ**;

L – უმოკლესი მანძილი ამ ორ პუნქტს შორის (სწორის მიხედვით) და ტოლია **180 მ**.

E- ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტია, რომელიც უდრის:

$$E = \frac{V_{ave} H_{ave}}{200}$$

სადაც:

V_{ave} – საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიჩქარეა და ტოლია **1,5 მ/წმ**.

H_{ave} საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიღრმეა და მოცემულ შემთხვევაში არის – **0,36 მ**.

მონაცემების შესაბამის ფორმულებში შეტანით ვითვლით ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტს და მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტს.

$$E = \frac{1,5 * 0,36}{200} = 0,0027$$

$$i = \frac{200}{180} = 1.1111$$

ჩაშვების წერტილისთვის შერევის პიდრავლიკური ფაქტორების კოეფიციენტი იანგარიშება ფორმულით:

$$\alpha = \ell_i \sqrt[3]{\frac{E}{q}}$$

მონაცემების ფორმულაში შეტანით მივიღებთ, რომ $\alpha = 0,43679$

β - შუალედური კოეფიციენტი, კოეფიციენტი იანგარიშება ფორმულით:

$$\beta = e^{-\alpha \sqrt[3]{L}}$$

მონაცემების ფორმულაში შეტანით მივიღებთ, რომ შუალედური კოეფიციენტი $\beta = 0,07774$

მონაცემების როძილერის ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტს:

$$a = \frac{1 - 0,07774}{1 + \frac{1,29}{0,0444} * 0,07774} = 0,2832$$

მიღებული მონაცემების შეწონილი ნაწილაკებისთვის C₉₄-ს საანგარიშო ფორმულაში შეტანით მივიღებთ:

$$C = 0,75 \left(\frac{0,2832 * 1,29}{0,0444} + 1 \right) + 29 = 35,92$$

უბმ-სთვის C₉₄ იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$C_{\text{უ.მ.}} = \frac{a \cdot Q(C_t - C_r \cdot 10^{-kt})}{q \cdot 10^{-kt}} + \frac{C_t}{10^{-kt}}$$

სადაც,

$a = 0,2832$;

$Q = 1,29$

$C_t = 6$

$C_r = 1,1$

$10^{-kt} = 1$

$q = 0,0444$

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, უბმ-ისთვის, C₉₄-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C = \frac{0,2832 * 1,29 (6 - 1,1 * 1)}{0,0444 * 1} + \frac{6}{1} = 46,3177$$

სხვა დამაბინძურებელი ნივთიერებისთვის C₉₄-ს მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით:

$$C_{\text{უ.მ.}} = \frac{aQ}{q} (C_{\text{უ.მ.}} - C_{\text{ი.}}) + C_{\text{უ.მ.}}$$

შესაბამისი მონაცემების აღნიშნულ ფორმულებში ჩასმით:

შემ-ს C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება

$$C_{\text{ზღ}} = \frac{0,2832 \times 1,29}{0,0444} \times (30 - 0,72) + 30 = 8,228 \times 29,28 + 30 = 270,91584$$

ფოსფატების C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ზღ}} = \frac{0,2832 \times 1,29}{0,0444} \times (3 - 0,124) + 3 = 8,228 \times 2,876 + 3 = 26,663728$$

ამონიუმის აზოტის C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ზღ}} = \frac{0,2832 \times 1,29}{0,0444} \times (0,39 - 0,132) + 0,39 = 8,228 \times 0,258 + 0,39 = 2,512824$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 1,9

ნიტრიტების C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ზღ}} = \frac{0,2832 \times 1,29}{0,0444} * (3,3 - 0,018) + 3,3 = 8,228 \times 3,282 + 3,3 = 30,304296$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 9,18

ნიტრატების C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ზღ}} = \frac{0,2832 \times 1,29}{0,0444} * (45 - 0,305) + 45 = 8,228 \times 44,695 + 45 = 412,75046$$

აზოტზე გადათვლით იქნება: 98,27

საერთო აზოტის C₉₄₈-ს მნიშვნელობა იქნება:

$$C_{\text{ზღ}} = 1,9 + 9,18 + 98,27 = 109,35$$

ვინაიდან, თითოეული დამაბინძურებლისთვის გააწვარიშებული ზდჩ ნორმა აღემატება ფაქტობრივ ჩაშვებას, ამიტომ, აღნიშნული დამაბინძურებლებისთვს ზდჩ ნორმად მიღებული იქნა ფაქტობრივი ჩაშვება, გაწმენდის ეფექტურობის შესაბამისად.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩაშვების წერტილისთვის:

შეწონილი ნაწილაკები:

- ზ.დ.ჩ. = 35 მგ/ლ (გ/მ³) x 160 მ³/სთ. = 5600 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 35 მგ/ლ (გ/მ³) x 930750 მ³/წელ.: 1000000 = 32,57625 ტ/წელ.

უანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება – უბმ:

- ზ.დ.ჩ. = 25 მგ/ლ (გ/მ³) x 160 მ³/სთ. = 4000 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 25 მგ/ლ (გ/მ³) x 930750 მ³/წელ.: 1000000 = 23,26875 ტ/წელ.

უანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება – უემ:

- ზ.დ.ჩ. = 125 მგ/ლ (გ/მ³) x 160 მ³/სთ. = 20000 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 125 მგ/ლ (გ/მ³) x 930750 მ³/წელ.: 1000000 = 116,34375 ტ/წელ

საერთო აზოტი:

- ზ.დ.ჩ. = 15 მგ/ლ (გ/მ³) x 160 მ³/სთ. = 2400 გ/სთ.
- ზ.დ.ჩ. = 15 მგ/ლ (გ/მ³) x 930750 მ³/წელ.: 1000000 = 13,96125 ტ/წელ.

საერთო ფოსფორი:

- ზ.დ.ჩ. = 2 მგ/ლ (გ/მ³) x 160 მ³/სთ. = 320 გ/სთ.

– ზ.დ.ჩ. = 2 მგ/ლ (გ/მ³) x 930750 მ³/წელ.: 1000000 = 1,8615 ტ/წელ.

7. ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვების თავიდან აცილებისათვის საჭირო ღონისძიებები

გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის პროცესში ჩამდინარე წყლების ავარიული ჩაშვების მიზეზი შეიძლება გახდეს ტექნიკური გაუმართაობა, მომსახურე პერსონალის უყურადღებობა ან არასაკმარისი ცოდნა, ბუნებრივი კატასტროფები და სხვა.

საკანალიზაციო წყლების ავარიული ჩაშვების შემთხვევაში ადგილი ექნება მდ. ბახვისწყლის უხეშ დაბინძურებას, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება აქტიური ტურისტული სეზონის პერიოდისათვის.

გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციის ძირითადი შემარბილებელი ღონისძიებაა გამწმენდი ნაგებობის ავარიული დაზიანების პრევენცია, ხოლო ავარიის შემთხვევაში დაზიანების ოპერატიული აღდგენა.

გარდა პრევენციული ღონისძიებებისა, გამწმენდი ნაგებობის ავარიული გათიშვის (მაგ. ელექტროენერგიის გათიშვა) თავიდან აცილების მიზნით გათვალისწინებულია სამარაგო გენერატორი გამწმენდის ტერიტორიაზე, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში უზრუნველყოფს გამწმენდი ნაგებობის ჩართვას ელექტრო ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში.

დეტალური ინფორმაცია ავარიული სიტუაციების მართვის და მათზე რეაგირების შესახებ წარმოდგენილია გზშ ანგარიშის შესაბამის თავში.

8. ზღჩ-ის ნორმების დაცვაზე კონტროლი (წყლის გამოყენებისა და ჩაშვების აღრიცხვის ხერხები, ჩამდინარე წყლის ხარისხის საკონტროლო პარამეტრები და სინჯების აღების პერიოდულობა).

„საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის წესები“-ს შესაბამისად ზედაპირული წყლების დაცვაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი და თვით ობიექტი (თვითმოწილიტორინგი).

ჩამდინარე წყლის ხარისხის მონიტორინგს განახორციელებს გამწმენდი ნაგებობის საწარმოო ლაბორატორია ან სხვა სერტიფიცირებული ლაბორატორია ხელშეკრულების საფუძველზე. ლაბორატორიული გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს დადგენილი წესით.

ყოველდღიურად ჩატარდება ანალიზები შემდეგ ინგრედიენტებზე:

- შეწონილი ნაწილაკები;
- PH;

კვირაში ერთხელ ჩატარდება სრული ქიმიური ანალიზები შემდეგ ინგრედიენტებზე:

- ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება (ჟბმ);
- ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება (ჟქმ);
- საერთო აზოტი;
- საერთო ფოსფორი.

გამწმენდი ნაგებობის ოპერატორი კომპანია ვალდებულია:

- დადგენილი წესით აწარმოოს წყალმოხმარების/წყალჩაშვების აღრიცხვა;
- ჩამდინარე წყლების დასაშვები ჩაშვებების დონის გადაჭარბების შემთხვევების შესახებ მდგომარეობის გამოსასწორებლად გატარებულ ღონისძიებებთან პარალელურად გამწმენდი ნაგებობის კოორდინატორმა გარემოს დაცვის სფეროში (პასუხისმგებელმა პირმა) დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ინფორმაციაში აღინიშნება დარღვევის მიზეზები და მათ აღსაკვეთად ჩატარებული ღონისძიებები, აგრეთვე ავარიული სიტუაციების და მათთან დაკავშირებული წყლის ობიექტის დაბინძურების ექსტრემალური დონეები.

ზღჩ-ის ნორმების მისაღწევად აუცილებელ ღონისძიებათა გეგმა

№	ღონისძიება	რეალიზაციის ვადები	შემსრულებელი ორგანიზაცია	მიღწეული წყალდაცვითი შედეგი (ეფექტი)
1	თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორიის მოწყობა და წყლის მონიტორინგის თანამედროვე მეთოდების დანერგვა ან ხელშეკრულების გაფორმება შესაბამის სერტიფიცირებულ ლაბორატორიასთან	პროექტირების დამთავრების ვადებში	დამპროექტებელი ორგანიზაცია	წყლის მონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
2	დაპროექტებისას გათვალისწინებული იქნას როგორც შემავალი ჩამდინარე წყლების, ასევე გაწმენდილი წყლის მდინარეში მოხვედრამდე სინჯების აღების შესაძლებლობა	პროექტირების დამთავრების ვადებში	დამპროექტებელი ორგანიზაცია	წყლის მონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
3	გამწმენდი ნაგებობის და გამყვანი მიღსადენის მუშაობის უზრუნველყოფა და მათი პერიოდული ტექმომსახურება;	სისტემატურად	ოპერატორი კომპანია	გამწმენდი ნაგებობის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა


შპს „საქართველოს გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია“-ს დირექტორის მოადგილე:
მშვიდობაძე


აკაკი

„-----, „-----, 2023 წ.

დანართი 1 - გამწმენდი ნაგებობის გენერალური გეგმა



2400 ბ³/დღლ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის გენ. გეგმა



150მ³/დღლ. ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის გენ. გეგმა

დანართი 2.

საქართველოს მთავრობის დაცვისა და სოფლის მიურნეობის სამინისტრო
MINISTRY OF ENVIRONMENT PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA



სსიპ მთავრობის ეროვნული სააგენტო
LEPL NATIONAL ENVIRONMENTAL AGENCY

N 12/1-954

03 12 2020

შ.კ.ს. „წყლისა და შენობების ინჟინერია“-ს
დირექტორს ბ-ნ კონსტანტინე სანაძეს

ბატონო კონსტანტინე,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ს.ს.ი.პ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-სა და შ.კ.ს. „წყლისა და შენობების ინჟინერია“-ს შორის 2020 წლის 17 ნოემბერს გაფორმებული ფასიანი მომსახურების შესახებ ფმ-3/795 ხელშეკრულების შესაბამისად, დანართის სახით, გაწვდით, თქვენს მიერ წარმოდგენილ წყლის 1 (ერთი) სინჯში ჩატარებული ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური ანალიზის შედეგებს, ხელშეკრულების დანართში მითითებული ელემენტების შემცველობაზე.

დანართი: 6 გვ.

პატივისცემით,

სააგენტოს უფროსი



ანდრო ასლანიშვილი


გარემოს ეროვნული სააგენტო
გარემოს დაბინბურების მოწირორინგის დეპარტამენტი
ატმოსფერული პარის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის დაბირატორია
www.nea.gov.ge

გარემოს ეროვნული სააგენტო

გარემოს დაბინბურების მოწირორინგის დეპარტამენტი

ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორია

მარშალ გელოვანის გამზ. №6, თბილისი, საქართველო 0159



- გამოცდის ოქმი -

№147-2020

გარემოს უროგნული სააგენტო
გარემის დაბინბურების მოწიტორინგის დეპარტამენტი
აქტივურული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის მაღაზის ლაბორატორია
www.nea.gov.ge

გამოცდის ოქმი №147-2020

რეგისტრირებული სინჯის ნომერი: №1762

გამოცდის ოქმის გვერდების რიცხვი: 3

დამკვეთის სახელი: შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია“

დამკვეთის მისამართი: ქ.თბილისი, ზაქარიაძის ქ. №10, ბ.6

ტელ.: (+99532) 599 45 12 65

შემომტანის მიერ მიცემული ეტიკეტი: №1

სინჯის აღწერა და იდენტიფიკაცია (მატრიცა, ფორმა): წყლის სინჯი

გამოყენებული მეთოდი/ხელსაწყო: GC/MS, სპექტროფოტომეტრული, ტიტრიმეტრული,
IDEXX-აპარატი, წონითი

სინჯი აღებულ იქნა (მიერ): დამკვეთის მიერ

სინჯის მიღების თარიღი CR: 17.11.2020

გამოცდის ჩატარების თარიღი: 17.11.2020 – 25.11.2020

გამოცდის ოქმის გაცემის თარიღი: 25.11.2020

გარემოს ეროვნული საგანტო
გარემოს დამსახურების მოწილორინგის დეპარტამენტი

ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორია
www.nea.gov.ge

№1762 (1)

ზანარო

Nº	ინგრედიენტები	ერთეული	მიღებული შედეგები	ზღვ*	გამოყენებული მეთოდები
1	შეწონილი ნაწილაკები	მგ/ლ	29,0		ISO 11923:2007
2	ჟმის		1,10		ISO 5815-1:2010
3	ჟქმ (პერმანგანატული)		0,72	3.0	ISO 6060:2010
4	სიხისტე		0,76	7-10	ISO 6059-1984
5	კალციუმი		7,94	140	ISO 6058:2008
6	მაგნიუმი		4,38	85	ISO 6058:2008
7	ნატრიუმი		2,12	200	ISO 11885:2007
8	ნიტრიტი		0,018	0.2	ISO 10304-1:2007
9	ნიტრატი		0,305	50	ISO 10304-1:2007
10	სულფატები		0,103	250	ISO 10304-1:2007
11	ქლორიდები		0,277	250	ISO 10304-1:2007
12	ფოსფატები		0,054	3.5	ISO 10304-1:2007
13	ბრომიდი		0,090		ISO 10304-1:2007
14	ფტორიდი		0,021	0.7	ISO 10304-1:2007
15	ზასნ		0,040	0.5	ГОСТ ПНДФ 14.1:2.15-95
16	TDS		6,0	1000-1500	წონითი
17	ჯამური აზოტი		0,18		Ю.Ю.Лурье "Унифициро- ванные методы анализа вод
18	ჯამური ფოსფორი		0,124		
19	E.Coli	300 მლ-ში	არ აღმოჩნდა	არ დაიშვება	ISO 9308-3
20	ტოტალური კოლიფორმები	300 მლ-ში	15		
21	ფეკალური სტრესტოკოკები	250 მლ-ში	არ აღმოჩნდა		

ზღვ* - ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად
(საქართველოს მთავრობის დადგენილება №58 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი)

შენიშვნა: ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის მიერ დამკვეთის/დაინტერესებული პირის პრეტენზიის განხილვა ან/და სინჯის განმეორებითი ანალიზის ჩატარება შესაძლოა განხორციელდეს გამოცდის ოქმის გაცემიდან არაუმეტეს 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.

შემსრულებლები:

მ.ხვედელიანი

მ.ჭილიტაშვილი

ს.ხმიადაშვილი


ნ.ქორჩილავა

ლაბორატორიის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი:




ელინა ბაქრაძე

გარემოს ეროვნული სააგენტო
გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორია
www.nea.gov.ge



გარემოს ეროვნული სააგენტო



სააგენტო
122 042

საქართველო
2025.02.23 გვერდი
2018 წ.

გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი

ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორია


მარშალ გელოვანის გამზ. №6, თბილისი, საქართველო 0159

- გამოცდის ოქმი -

№147ა-2020

გარემოს ეროვნული სააგენტო
გარემოს დაბინაურების მთანიტორინგის დეპარტამენტი

ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის ღმბორბორია
www.nea.gov.ge



გამოცდის ოქმი №147ა-2020

რეგისტრირებული სინჯის ნომერი: №1762

გამოცდის ოქმის გვერდების რიცხვი: 3

დამკვეთის სახელი: შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია“

დამკვეთის მისამართი: ქ.თბილისი, ზაქარიაძის ქ. №10, ბ.6

ტელ.: (+99532) 599 45 12 65

შემომტანის მიერ მიცემული ეტიკეტი: №1

სინჯის აღწერა და იდენტიფიკაცია (მატრიცა, ფორმა): წყლის სინჯი

გამოცნებული მეთოდი/ხელსაწყო: ICP-OES, pH-მეტრი


სინჯი აღებულ იქნა (მიერ): დამკვეთის მიერ

სინჯის მიღების თარიღი CR: 17.11.2020

გამოცდის ჩატარების თარიღი: 17.11.2020 – 25.11.2020

გამოცდის ოქმის გაცემის თარიღი: 25.11.2020

გარემოს ეროვნული საგანტო
გარემოს დაბინტერეტის მოწიტორინგის დეპარტამენტი
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის დამორჩილისა
www.nen.gov.ge



№1762 (1)

შაბმარო

№	ინგრედიენტები	ერთეული	მიღებული შედეგები	ზღვ*	გამოყენებული მეთოდები
1	pH	მგ/ლ	8,0	6,5-8,5	ISO 10523:2010 ISO 11885:2007
2	რკინა - Fe		0,6471	0,3	
3	თუთია - Zn		0,0044	3,0	
4	კადმიუმი - Cd		0,0003	0,003	
5	სპილენძი - Cu		0,0014	2,0	
6	ნიკელი - Ni		0,0027	0,07	
7	ქრომი - Cr		0,0015	0,05	
8	დარიშანი - As		0,0017	0,01	
9	ტუბა - Pb		0,0026	0,01	
10	მოლიბდენი - Mo		0,0156	0,07	
11	მანგანუმი - Mn		0,0007	0,4	
12	ბარიუმი - Ba		0,0044	0,7	

ზღვ* - ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად
(საქართველოს მთავრობის დადგენილება №58 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი)

შენიშვნა: ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის დამკვეთის/ დაანტერესებული პირის პრეტენზიის განხილვა ან/და სინჯის განმეორებითი ანალიზის ჩატარება შესაძლოა განხორციელდეს გამოცდის ოქმის გაცემიდან არაუმტეს 14 კალუნდარული დღის განმავლობაში.

შემსრულებლები:

ს.ხმადაშვილი 6.6.2012.

ლ.სალამაშვილი ა. ა. ა.

ლაბორატორიის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი:

ა. ა. ა.



ელინა ბაქრაძე