



N 21/3666  
18/05/2023

3666-21-2-202305180953



შპს „კოდორს“

მის: ქ. თბილისი, გლდან-ნაძალადევის რაიონი, თემქა IV კვ. კორპ. 1, ბ.

ელ. ფოსტა: [info@ecometer.org.ge](mailto:info@ecometer.org.ge)

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენი №3092 სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ღრმაღელეს“ რეკონსტრუქციას.

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის განცხადებაში დაზუსტებას საჭიროებს და მოცემული უნდა იყოს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:

- სკრინინგის განცხადებაზე თანდართული სს „თელასის“ წერილის თანახმად, კომპანიას არ გააჩნია 110 კვ-ის საკაბელო მეურნეობა და შესაბამისად, ვერ უზრუნველყოფს მის მომსახურებას და ექსპლუატაციას, ასევე, დაზიანების პირობებში შესაბამისი პროცედურებისა და აღდგენითი სამუშაოების განხორციელებას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სს „თელასის“ მიერ საქმიანობის განმახორციელებლისგან მოთხოვნილია სს „თელასთან“ წარადგინოს და შეათანხმოს დაკაბელების შემთხვევაში შესაძლებელი მომსახურების პირობები. შესაბამისად, სკრინინგის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს შპს „კოდორის“ მიერ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებაზე სს „თელასთან“ შეთანხმების შესახებ ინფორმაცია;
- სკრინინგის განცხადების თანახმად, დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში №1 და №2 საყრდენს შორის გათვალისწინებულია დამატებით ერთი (№1ა) საყრდენის მოწყობა. წარმოდგენილი ინფორმაციით, №1 საყრდენიდან №1ა საყრდენამდე ეგზის მონაკვეთი იქნება მიწისქვეშა, ხოლო №1ა საყრდენიდან არსებული კაბელი დაუერთდება №2 საყრდენს (საჰაერო მონაკვეთი). სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია საპროექტო ეგზის საჰაერო მონაკვეთის შესახებ (ტრასის სიგრძე, მარშრუტი და სხვა.);

- წარმოდგენილ shp ფაილებში სრულად უნდა იქნეს ასახული ეგხ-ის სარეკონსტრუქციო მონაკვეთი და შესაბამისი ბუფერი (№1 დან №2 საყრდენის ჩათვლით, მათ შორის №1ა საპროექტო საყრდენი);
- დოკუმენტში მოცემული არ არის არსებული №1 და №2 საყრდენების განთავსების GPS კოორდინატები;
- სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს საკაბელო ხაზის ტრანშეის პარამეტრები;
- დოკუმენტში დაზუსტებას საჭიროებს დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში მოსალოდნელი ნარჩენების სავარაუდო სახეობების, დროებითი განთავსებისა და შემდგომი მართვის შესახებ ინფორმაცია;
- სკრინინგის განცხადებაში მოცემული უნდა იყოს სამშენებლო სამუშაოებში გამოსაყენებელი ტექნიკის შესახებ ინფორმაცია.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით შესწორებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენის შემდეგ.

თამარ ფიცხელაური

*თ. ფიცხელაური*

სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

