



N 21/785
09/02/2023

785-21-2-202302091319



შპს „ლესულუხეჰესს“

მის: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ნიკოლოზ ყიფშიძის ქუჩა, N 4, ბინა 86

ელ-ფოსტა: lesulukhe@yahoo.com

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენი 2023 წლის პირველი თებერვლის N689 სკოპინგის განცხადება, რომელიც ეხება მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლესულუხეს მიმდებარედ „ლესულუხე ჰესის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციას. გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში არ არის მოცემული და დაზუსტებას საჭიროებს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:

- სკოპინგის ანგარიშში, 5.6.3 პარაგრაფში წარმოდგენილი ინფორმაცია საჭიროებს დაზუსტებას (სურათი 5.6.3.1 - ჰესის შენობამდე მისასვლელი გზის სქემა). კერძოდ, წარმოდგენილი shp ფაილების გადამოწმების შედეგად, დადგინდა, რომ ჰესის შენობის ადგილმდებარეობა არ შეესაბამება 5.6.3.1 სურათზე ასახულ ჰესის შენობის განთავსების ტერიტორიას, შესაბამისად, დასაზუსტებელია ჰესის შენობამდე მისასვლელი გზის მარშრუტი და ჰესის შენობის ადგილმდებარეობა;
- სკოპინგის ანგარიშის მიხედვით, ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერჯის ქსელში მიწოდებისთვის, გათვალისწინებულია 35 კვ სიმძლავრის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა, რომელიც მოიცავს საჰაერო და მიწისქვეშა სექციებს. წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია ეგზ-ის დერეფნის შესახებ, სადაც ერთმანეთისგან გამოყოფილი იქნება საჰაერო და მიწისქვეშა სექციები. ამასთან, წარმოდგენილი უნდა იყოს ეგზ-ის დერეფნის shp ფაილები და საყრდენების განთავსების ადგილების GPS კოორდინატები;
- shp ფაილებში ასახული უნდა იქნეს საპროექტო ჰესის შეტბორვის კონტური;
- სკოპინგის ანგარიშის მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას, მოსაჭრელი გრუნტის მოცულობა იქნება 168 420 მ³-ს, საიდანაც 40 656 მ³

მოცულობის გრუნტის განთავსება დაგეგმილია სანაყაროზე. წარმოდგენილი უნდა იქნეს დარჩენილი გრუნტის (127 764 მ³) გამოყენების შესახებ ინფორმაცია;

- სკოპინგის ანგარიშში 6.10.1.3.1; 6.10.1.3.3; 6.10.1.3.2 ცხრილებში წარმოდგენილი GPS კოორდინატები არ არის UTM ფორმატში და საჭიროებს დაზუსტებას;
- წარმოდგენილი უნდა იყოს ზემოაღნიშნული საკითხების გათვალისწინების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სააგენტო სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მითითებული საკითხების გათვალისწინებით, განახლებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.

თამარ ფიცხელაური

თ. ფიცხელაური

სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

