



N 21/1402
02/03/2023

1402-21-2-202303021819



სს „აჭარის წყლის ალიანსს“

მის: კ. გამსახურდიას ქ. N1, ბათუმი, საქართველო
ელ.ფოსტა: info@awa.ge

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენი 2023 წლის 9 თებერვალს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი N979 განცხადება, რომელიც ეხება დაბა შუახევის ჩამდინარე წყლების №1 გამწმენდი ნაგებობის და მასთან დაკავშირებული საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობასა და ექსპლუატაციას. გაცნობებთ, რომ გზმ-ის ანგარიშის განახლებულ დოკუმენტაციაში კვლავ არ არის გათვალისწინებული სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს N21/6866 11.11.2022 წერილით მოთხოვნილი საკითხები. მათ შორის:

- N21/6866 წერილში მითითებულ საკითხზე, გზმ-ის ანგარიშს დართულ შენიშვნებზე პასუხის ცხრილში მითითებულია, რომ „პროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ საკანალიზაციო ქსელის და ჭების დემონტაჟს, თუმცა გზმ-ის ანგარიშში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კვლავ მოცემულია ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, მათ შორის, დოკუმენტის 3.2. თავში აღნიშნულია, რომ „გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა შედგება რამდენიმე ძირითადი კომპონენტისგან და მოიცავს ჩამდინარე წყლის **არსებული გამწმენდი ნაგებობის დაშლა/დანგრევას** და ნარჩენების გატანას“, ამასთან, 7.3.1. ქვეთავში მითითებულია, რომ ხმაურის მონიტორინგი განხორციელდება ინტენსიური სამშენებლო სამუშაოების (მათ შორის **არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის**) დროს. არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის საკითხი აგრეთვე ნახსენებია გზმ-ის ანგარიშის მე-7 თავის სხვადასხვა ნაწილში და გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმაში. ხოლო დოკუმენტის 3.8. თავში აღნიშნულია, რომ „გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო ტერიტორია სრულიად თავისუფალია ნარჩენებისგან, არ შეინიშნება ძველი ინფრასტრუქტურა. ამდენად ტერიტორიაზე სადემონტაჟო სამუშაოები არ შესრულდება“. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილებში მოცემული ინფორმაცია შესაბამისობაში უნდა იყოს ერთმანეთთან;

- გზმ-ის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სკოპინგის ანგარიშის და საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია „განთავსებულ იქნა ასევე დაბა ქედაში, ინფორმაციის გავრცელების დამკვიდრებულ ადგილებზე“, რაც საჭიროებს კორექტირებას;
- დოკუმენტის თანახმად, N1 და N2 გამწმენდ ნაგებობასთან დაკავშირებული ტერიტორიების სქემა წარმოდგენილია 3.1.2. ნახაზზე, თუმცა, აღნიშნულ ნახაზზე დატანილია მხოლოდ N1 ნაგებობისა და მასთან დაკავშირებული ტერიტორიების სქემა;
- გზმ-ის ანგარიშის ცხრილში 3.2.5.1 მოცემული ინფორმაციის თანახმად, CW უჯრედების ქვაბულის ფსკერის მოპირკეთება მოხდება 20 სმ თიხით ან გეომემბრანით, ხოლო 3.6 ქვეთავის თანახმად, განხორციელდება გეომემბრანის (ჰიდროსაიზოლაციო ფენა) მოწყობა. გზმ-ის ანგარიშში დაზუსტებას საჭიროებს ფსკერის მოპირკეთების საკითხი;
- ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზღრ) ნორმების პროექტის სატიტულო ფურცლის მე-2 დანართიდან ამოსაღებია მე-2 პუნქტი;
- ზღრ ნორმების პროექტის სატიტულო ფურცლის მე-3 დანართში საწარმოს დასახელების პუნქტში მითითებულია „დაბა ხულოს საკანალიზაციო (სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო) ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა, რაც საჭიროებს კორექტირებას;
- გზმ-ის ანგარიშში ცხრილი 3.3.2 ცხრილსა და ზღრ-ის ნორმების პროექტის 4.2.5.2. ცხრილში წარმოდგენილი დაბინძურების დატვირთვის მაჩვენებლები საჭიროებს ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანას;
- გზმ-ის ანგარიშში მოცემულ ინფორმაციას არ შეესაბამება და დაზუსტებას საჭიროებს ზღრ-ის ნორმების პროექტში წარმოდგენილი, ექსპლუატაციის ეტაპზე მოხმარებული წყლის, აგრეთვე ჩამდინარე სამეურნეო-ფეკალური წყლის მოცულობები;
- გზმ-ის ანგარიშში 10.1. ცხრილის სათაურში მოცემული ჩანაწერი - „რეაგირება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს N44 (02.08.2022) სკოპინგის დასკვნით“ საჭიროებს კორექტირებას, ვინაიდან N44 სკოპინგის დასკვნა გაცემულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ. ამასთან, დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილში გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოდ მითითებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რაც საჭიროებს კორექტირებას;
- სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს N21/6866; 11.11.2022 წერილში მოცემულ შენიშვნებზე პასუხის ცხრილში მითითებულია, რომ CW უჯრედებზე არ არის გათვალისწინებული მიწისზედა მილსადენი, თუმცა გზმ-ის ანგარიშის 3.2.5.1. ნახაზზე (გამწმენდი ნაგებობის გენ-გეგმა) დატანილია მიწისზედა მილსადენი, რაც საჭიროებს დაზუსტებას;
- დოკუმენტში მითითებული საკადასტრო კოდით 24.02.32.063.026 ვერ ხერხდება საპროექტო ტერიტორიის იდენტიფიცირება. ამასთან, წარმოდგენილი shp ფაილების ელექტრონული გადამოწმებით დგინდება, რომ საპროექტო ტერიტორია ვრცელდება სხვადასხვა საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ რამდენიმე მიწის ნაკვეთზე, რაც ასახული არ არის გზმ-ის ანგარიშსა და თანდართულ დოკუმენტაციაში და საჭიროებს კორექტირებას. გზმ-ის ანგარიშსა და თანდართულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ყველა ნაკვეთის საკადასტრო კოდი, ამასთან, საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი წარმოდგენილი უნდა იყოს არსებული მდგომარეობის შესაბამისად. გზმ-ის ანგარიშში, 5.3.2. ქვეთავში წარმოდგენილი აჭარის რეგიონის გეოლოგიური

რუკა (ნახაზი 5.3.2.1.) და 5.3.3. ქვეთავში წარმოდგენილი სეისმური საშიშროების რუკა არ შეესაბამება საპროექტო ტერიტორიას და საჭიროებს კორექტირებას;

- გზმ-ის ანგარიშის 7.1.2.5 ქვეთავში (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები) წარმოდგენილ ცხრილში მითითებულია, რომ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული 8 ერთეული სალამე მოედნის ფართობია 1000 მ², რაც არ შეესაბამება 3.2.5 ქვეთავში წარმოდგენილ, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის და ლამის გამწმენდი უბნის ძირითად პარამეტრებს (ცხრილი 3.2.5.1.) და საჭიროებს დაზუსტებას; აღნიშნული საკითხი საჭიროებს გათვალისწინებას ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ნორმების პროექტშიც;
- გზმ-ის ანგარიშს დართული ზღწ ნორმატივების მატერიალური და ელექტრონულად წარმოდგენილი ვერსიები არ შეესაბამება ერთმანეთს და საჭიროებს კორექტირებას;
- დაზუსტებას საჭიროებს პროექტის განხორციელების ვადები და გრაფიკი;
- დოკუმენტის 3.7. ქვეთავში წარმოდგენილი არ არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა ფორმულით მოხდა მშენებლობის ეტაპზე სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით მოხმარებული და ჩამდინარე წყლების მოცულობების გამოთვლა;
- გზმ-ის ანგარიშში მითითებულია, რომ დღეისათვის, მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1077 სულს, საიდანაც 877 დაკავშირებული იქნება N1 გამწმენდთან, ხოლო 200 - N2 გამწმენდთან, დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ 2014 წლიდან მოსახლეობა მუდმივად მცირდება (-1,0% წელიწადში) ხოლო გზმ-ის ანგარიშის 7.1.1.6 და 7.1.2.6 ქვეთავების თანახმად, 2014 წლის აღწერის მიხედვით, შუახევის მოსახლეობა 797 კაცს შეადგენს. შესაბამისად, დაზუსტებას საჭიროებს როგორც მოხდა მოსახლეობის საერთო რაოდენობის შეფასება და როგორ იქნა მიღებული ციფრი 1077;
- დოკუმენტის მე-2 ნაწილში „გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი და დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და ნორმატიული აქტები“ წარმოდგენილი ცხრილი საჭიროებს შესაბამის კორექტირებას/განახლებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას;
- გზმ-ის ანგარიშის 112-ე გვერდზე და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების მე-11 გვერდზე წარმოდგენილი ცხრილები არ შეესაბამება საპროექტო გამწმენდ ნაგებობას და საჭიროებს კორექტირებას;
- ზემოაღნიშნული საკითხების გათვალისწინების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთიანი ცხრილის სახით, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული ინფორმაცია და გზმ-ის ანგარიშისა და თანდართული დოკუმენტაციის უშუალო ქვეთავ(ებ)ი.

სააგენტო კანონმდებლობის შესაბამისად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს ზემოაღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით გადამუშავებული და „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.



თამარ ფიცხელაური

თ. ფიცხელაური

სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო