



N 21/8088
22/12/2022

8088-21-2-202212221257



შპს „მიოილ“-ს

მის: მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. მისაქციელი

ელ. ფოსტა: mebagemebage@gmail.com

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენი №6208 სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მისაქციელში ნავთობპროდუქტების საცავის (გაზგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს.

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის განცხადებაში დაზუსტებას საჭიროებს და წარმოდგენილი უნდა იქნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:

- სკრინინგის განცხადების თანახმად, საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია დაახლოებით 1 კმ-ით. ამასთან, მონაცემთა ელექტრონული გადამოწმების შედეგად, საპროექტო ტერიტორიის საკადასტრო საზღვრიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დაახლოებით 552 მეტრში ფიქსირდება მიწის ნაკვეთი (ს/კ: 72.03.35.088), მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით. შესაბამისად, დაზუსტებას საჭიროებს აღნიშნული შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება და მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე, სიტუაციურ რუკაზე დატანით;
- მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად დგინდება, რომ შპს „მიოილ“ საქმიანობას ახორციელებს 2020 წლის 5 თებერვლიდან. ამასთან, ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ ტერიტორიაზე განთავსებულია ოთხი ერთეული, თითოეული 49 ტ. მოცულობის (ჯამურად 196 ტ.) თხევადი აირის შესანახი რეზერვუარი. ხოლო, სკრინინგის განცხადებაზე დანართის სახით წარმოდგენილი დოკუმენტის თანახმად, პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 18 ცალი, თითოეული 54 მ³ მოცულობის (ჯამურად 972 მ³) მქონე რეზერვუარების განთავსება. ზემოაღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას, შესაბამისობაში მოყვანას და სკრინინგის განცხადებაში ასახვას;
- სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილია ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, კერძოდ, 7.4 თავში მითითებულია, რომ ტერიტორიაზე განთავსებულია მიწისქვეშა ავზები. ხოლო, ამავე თავში აღნიშნულია, რომ „დამონტაჟდება თხევადი გაზის მიწისქვეშა ავზების ნაგებობა.“ გაცნობებთ, რომ სკრინინგის განცხადება

წარმოდგენილი უნდა იქნეს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის (განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები) გათვალისწინებით. ასევე, სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი უნდა იყოს რეზერვუარების განთავსების (სარეზერვუარო პარკის) GPS კოორდინატები;

- დოკუმენტში წარმოდგენილი არ არის საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების და სანიაღვრე წყლების წარმოქმნისა და შემდგომი მართვის საკითხი;
- სკრინინგის განცხადებაში, მითითებულია, რომ „საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ განლაგებულია საწარმოო ობიექტები, დასახლებული უახლოესი პუნქტიდან დაშორებულია დაახლოებით 1 კილომეტრით, ყველა ეს ფაქტორი ხელისშემწყობია დაბინძურებისთვის“. აღნიშნული ჩანაწერი ბუნდოვანია და საჭიროებს განმარტებას;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მითითებული შენიშვნის გათვალისწინებით შესწორებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენის შემდეგ.

თამარ ფიცხელაური

თ. ფიცხელაური

სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

