



N 21/1886  
20/03/2023

1886-21-2-202303201444



სს „ენერგო პრო-ჯორჯია გენერაციას“  
მის: ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. №24  
ელ. ფოსტა: [mariam.mchedlishvili@energo-pro.ge](mailto:mariam.mchedlishvili@energo-pro.ge)

სსიპ ბარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენი №548 სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის (ქვესადგურის რეკონსტრუქცია) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას.

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის განცხადებაში დაზუსტებას საჭიროებს და წარმოდგენილი უნდა იყოს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:

- დოკუმენტში აღწერილი არ არის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებით გათვალისწინებული ზეთშემკრები სისტემის ფუნქციონირების პროცესი, თუ როგორ უზრუნველყოფს ავარიის შემთხვევაში ზეთის სრული მოცულობისა და დაღვრილი წყლის უდანაკარგოდ მოხვედრას მიწისქვეშა ზეთშემკრებ რეზერვუარში (შესაბამის სქემაზე დატანით);
- სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი არ არის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებით გათვალისწინებული სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხანგრძლივობა და გამოსაყენებელი ტექნიკა;
- დოკუმენტში მოცემული უნდა იყოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების სახეებისა და შემდგომი მართვის შესახებ ინფორმაცია;
- სკრინინგის განცხადებაში მითითებულია, რომ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებით გათვალისწინებულია ქვესადგურის ტერიტორიაზე ატმოსფერული წყლების შემკრები სისტემის აღდგენა/განახლება, თუმცა, დოკუმენტში აღნიშნული შემკრები სისტემის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი არ არის (შესაბამის სქემაზე დატანით).

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით შესწორებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენის შემდეგ.

თამარ ფიცხელაური

*თ. ფიცხელაური*

სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

