



N 21/2545
11/04/2023

2545-21-2-202304111628



შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“

მის: ქ. ბათუმი, ი. აბაშიძის ქ. N6, ბ 2-3

ელ.ფოსტა: nino.gagua@agl.com.ge

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენ მიერ 2023 წლის 23 იანვარს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი N 383 განცხადება, რომელიც ეხება შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ „სხალთა ჰესის“ ქვესადგურის „შუახევი ჰესის“ ქვესადგურთან დამაკავშირებელი 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას. გაცნობებთ, რომ გზმ-ის ანგარიშსა და თანდართულ დოკუმენტაციაში დაზუსტებას საჭიროებს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:

- გზმ-ის ანგარიშის თანახმად „წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საფუძველზე მიღებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით, მიზანშეწონილია ძალადაკარგულად ჩაითვალოს, 2019 წლის 7 აგვისტოს N2-757 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება“. ვინაიდან, წარმოდგენილი გზმ-ის ანგარიშით გათვალისწინებულია არსებული 5 ანძის გადაადგილება და დამატებით 2 ახალი ანძის განთავსება, ხოლო არსებული გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული საქმიანობა უკვე განხორციელებულია, შესაბამისად დაზუსტებას საჭიროებს 2019 წლის (ბრძანება N2-757) გადაწყვეტილების გაუქმების მიზანშეწონილობის საკითხი;
- ანგარიშის თანახმად, N99 ანძა ამჟამინდელი განთავსების ადგილიდან გადაინაცვლებს 50 მეტრით, მდინარისკენ კლდოვან ქიშხე, მდინარიდან დაახლოებით 10 მეტრის მანძილზე. დაზუსტებას საჭიროებს ანძის განთავსების ზუსტი მანძილი (მდინარის ცოცხალი კალაპოტიდან რამდენ პროცენტია უზრუნველყოფის ხარჯის დროს იქნა აღებული). ამასთან აუცილებელია მოცემულ იქნას მდინარის შესაძლო გვერდითი ეროზიის ნიშნული თუნდაც ძირითადი ქანების შემთხვევაში. ანგარიშის თანახმად გათვალისწინებულია N99ა ანძის დამატება N99 და N100 ანძას შორის მდინარიდან 20 მეტრში და ანძის განთავსება უსაფრთხოა, თუმცა ანგარიშში არ არის განსაზღვრული მდინარის გვერდითი ეროზიის, შესაძლო წარეცხვის ნიშნული. ამასთან N100 ანძის გადაადგილება გათვალისწინებულია მდინარის კალაპოტიდან 40 მეტრში და როგორც ანგარიშშია აღნიშნული ანძას საფრთხე არ შეექმნება მდინარის გვერდითი ეროზიის და

წყალდიდობა/წყალმოვარდნების შედეგად. აღნიშნულთან დაკავშირებით დოკუმენტში ასევე არ არის მოცემული შესაბამისი გათვლები, რაც საჭიროებს დაზუსტებას;

- გზმ-ის ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი და დაზუსტებას საჭიროებს მდინარე აჭარისწყლის მაქსიმალური დონეების შესახებ ინფორმაცია ანძების განთავსების გასწორში;
- წარმოდგენილი უნდა იყოს ანძებთან მიმართებაში მდინარის როგორც გვერდითი ისე სიღრმითი ეროზიისა და გარეცხვის (მორეცხვის) დონეები;
- წარმოდგენილი უნდა იყოს ანძების გასწორში განივი პროფილები, რომელზეც შესაბამის მასშტაბში დატანილი იქნება მდინარის მაქსიმალური დონეები - ანძების შესაძლო დატბორვის ანალიზისათვის, მდინარის გვერდითი ეროზიების (წარეცხვის) მაქსიმალური და მდინარის სიღრმული/ფსკერული ეროზიის, წარეცხვის მაქსიმალური ნიშნულები;
- გზმ-ის ანგარიშის თანახმად, N104A ანძის განთავსება იგეგმება მდინარის კალაპოტში არსებულ კუნძულზე, რაც ქმნის ანძის დაზიანების რისკებს. ამასთან აღნიშნულია, რომ დაგეგმილია ანძისათვის ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით სპეციალური კონსტრუქციის საძირკვლის მოწყობა, თუმცა რა კონსტრუქციით ან რა გათვლებით და ანგარიშებით მოხდება აღნიშნული დამცავი კონსტრუქციის საფუძვლის მოწყობა ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის. დაზუსტებას საჭიროებს თუ რა კონსტრუქციით ხდება მდინარეში, კუნძულზე განთავსებული ანძის დაცვა, ასევე მდინარის სიღრმითი ეროზიის ნიშნულები და კონსტრუქციის მოწყობის დეტალური პროექტი - შესაბამისი ანგარიშებით;
- სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, არსებული საპროექტო ტერიტორიის მონაკვეთები ექცევა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფურთიოს ხიდის ფიზიკური და სხალთის მონასტრის ვიზუალური დაცვის ზონებში. შესაბამისად, „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, დაგეგმილი სამუშაოები საჭიროებს სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებას. შესაბამისად აღნიშნული შეთანხმების შესახებ დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს სააგენტოში;
- გზმ-ის ანგარიშში წარმოდგენილ მონიტორინგის გეგმაში ცალკე გრაფაში უნდა აისახოს ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის კუთხით განსახორციელებელი ქმედებების სამინისტროსთან ანგარიშგების პერიოდულობის საკითხი.

გთხოვთ, ორი თვის ვადაში უზრუნველყოთ დაზუსტებული/დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა სააგენტოში. აღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე სააგენტო მოკლებულია შესაძლებლობას გასცეს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.



თამარ ფიცხელაური

თ. ფიცხელაური

სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო