



N 21/6864
11/11/2022

6864-21-2-202211111650



სს „აჭარის წყლის ალიანსს“

მის: კ. გამსახურდიას ქ. N1, ბათუმი, საქართველო

ელ.ფოსტა: info@awa.ge

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა თქვენი 2022 წლის 26 ოქტომბრის N30307 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, რომელიც ეხება შუახევის მუნიციპალიტეტში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა (N2) და წყალარინების სისტემის მშენებლობასა და ექსპლუატაციას და გაცნობებთ შემდეგს:

- თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა შედგება რამდენიმე ძირითადი კომპონენტისგან და მოიცავს, მათ შორის, ჩამდინარე წყლის არსებული გამწმენდი ნაგებობის დაშლა/დანგრევას და ნარჩენების გატანას. დაზუსტებას საჭიროებს არსებულ გამწმენდ ნაგებობებთან, მათ შორის, ნაგებობების მდებარეობასა და დემონტაჟთან დაკავშირებული საკითხები, რაც ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს პროექტის ნარჩენების მართვის გეგმაში;
- წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში საქმიანობის სახედ ასევე მითითებულია „2 კილომეტრი ან მეტი სიგრძის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, საკანალიზაციო სისტემის 5 ჰექტარზე ან მეტი განაშენიანების ფართობზე მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია“, თუმცა გზმ-ის ანგარიშის თანახმად საპროექტო საკანალიზაციო სისტემის მომსახურების ზონა მოიცავს დაახლოებით 3 ჰა ფართობის განაშენიანებულ ტერიტორიას, ხოლო გამწმენდ ნაგებობასთან დაკავშირებული საკანალიზაციო ქსელის სიგრძე იქნება 1010 მ, შესაბამისად დაზუსტებას საჭიროებს აღნიშნული საკითხი;
- წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, გზმ-ის ანგარიში მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკოტონის“ მიერ, თუმცა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, გზმ-ის ანგარიშში არ არის მოცემული აღნიშნული ორგანიზაციის იურიდიული მისამართის შესახებ ინფორმაცია. ამასთან, კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად გზმ-ის ანგარიში ხელმოწერილი უნდა იყოს კონსულტანტის მიერ;

- წარმოდგენილი დოკუმენტის 44-46-ე, აგრეთვე 50-ე, 227-ე და სხვა გვერდებზე წარმოდგენილი გენ-გეგმები და ლეგენდები წარმოდგენილია დაბალი რეზოლუციით და არ არის გარჩევადი;
- გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი ნახაზი 3.3.2.1 (საპროექტო საკანალიზაციო ქსელის არეალი) და გამწმენდი ნაგებობის გენ-გეგმა არ შეესაბამება წარმოდგენილ Shp ფაილს;
- გზშ-ის ანგარიშის თანახმად, გზშ-ის ანგარიშს თან ერთვის გამყვანი მილსადენის shape ფაილი, თუმცა აღნიშნული Shp ფაილი არ არის წარმოდგენილი;
- დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობის აღწერაში აღნიშნულია, რომ გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისთვის გამოყოფილია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (საკ. კოდი: 24.02.32.059.631), ხოლო დანართ 6-ში მოცემულ ინფორმაციის მიხედვით საპროექტო ტერიტორია მოიცავს ორ მიწის ნაკვეთს (საკ. კოდები: 24.02.32.059.631 და 24.02.32.059.014). ამასთან გამწმენდი ნაგებობის განთავსება დაგეგმილია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების გარეშე მისი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება დაუშვებელია. შესაბამისად ზემოაღნიშნული საკითხები საჭიროებს დაზუსტებას;
- გზშ-ის ანგარიშსა და თანდართულ ზდრ-ის ნორმების პროექტში არ არის წარმოდგენილი რა გათვლებით იქნა მიღებული ჩამდინარე წყლების რაოდენობა (მ³/სთ, მ³/წელ.);
- ზდრ-ის პროექტში წარმოდგენილ ნახაზზე 4.1.1. (გამწმენდი ნაგებობის და საკანალიზაციო ქსელის განთავსების არეალის სიტუაციური სქემა) მითითებულია ჩაშვების წერტილის Gps კოორდინატები, რომელიც არ შეესაბამება გზშ-ის და ზდრ-ის ტექსტურ ნაწილში მოცემულ ჩაშვების წერტილის კოორდინატებს;
- ზდრ-ის ანგარიშში მოცემული ტერიტორიის მიახლოებითი კოორდინატები (X – 265092; Y – 4612077) საპროექტო ტერიტორიიდან დაცილებულია 110 მეტრით, შესაბამისად აღნიშნული საჭიროებს დაზუსტებას;
- წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების შეფასებისას ფონური დაბინძურების მაჩვენებლები გათვალისწინებული არ არის, თუმცა სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით დაგეგმილია ჩამდინარე წყლების №1 გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა 330 მეტრის დაშორებით, შესაბამისად №2 ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების შეფასებისას საჭიროა ზემოაღნიშნული ობიექტის მონაცემები გათვალისწინებული იყოს ფონური მაჩვენებლების სახით;
- ვინაიდან ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა მდებარეობს ზურმუხტის ქსელის (დაცული ტერიტორია) მიმდებარედ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საკურორტო და დაცულ ტერიტორიებზე საქმიანობის განხორციელების შემთხვევისთვის მავნე ნივთიერების მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის მნიშვნელობა 1,0-ის ნაცვლად უნდა შეიცვალოს 0,8 -ის მნიშვნელობით;
- ზდგ-ის პროექტის ცხრილი 1.1.-ში საჭიროებს ობიექტის ფაქტიური მისამართის დაზუსტებას და შესაბამისობაში მოყვანას.

- ზდგ-ის პროექტში (თავი 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ) აღნიშნულია ჩანაწერი “წინამდებარე ანგარიში შეეხება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კერძოდ დაბა შუახევში ჩამდინარე წყლების №1 გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციას” საჭიროებს კორექტირებას;
- გზშ-ის ანგარიშში მითითებულია, რომ დღეისათვის, მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1077 სულს, საიდანაც 877 დაკავშირებული იქნება N1 გამწმენდთან, ხოლო 200 - N2 გამწმენდთან, დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ 2014 წლიდან მოსახლეობა მუდმივად მცირდება (-1,0% წელიწადში) ხოლო გზშ-ის ანგარიშის 7.1.1.6 და 7.1.2.6 ქვეთავების თანახმად, 2014 წლის აღწერის მიხედვით, შუახევის მოსახლეობა 797 კაცს შეადგენს. შესაბამისად, დაზუსტებას საჭიროებს როგორ მოხდა მოსახლეობის საერთო რაოდენობის შეფასება და როგორ იქნა მიღებული ციფრი 1077. ამასთან, გზშ-ის ანგარიშში - ცხრილი 10.1. (რეაგირება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს N45; (03.08.2022) სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრული საკითხები) აღნიშნულია, რომ გამწმენდი გათვლილია 1000 სულ მოსახლეზე, რაც არ შეესაბამება გზშ-ის ანგარიშის ტექსტურ ნაწილში მოცემულ ინფორმაციას;
- გზშ-ის ანგარიშის თანახმად, ცალკე სალამე მოედნების მოწყობა გათვალისწინებული არ არის (ქვეთავი - 3.4 ლამის მართვა), თუმცა ანგარიშში ასევე მოცემულია ლამის მოედნებზე მოსული სანიაღვრე წყლების შემდგომი მართვის შესახებ ინფორმაცია (ქვეთავი - 3.7.1 სანიაღვრე წყლების მართვა), სალამე მოედანი დატანილია ასევე ზდგ-ის პროექტში მოცემულ ნახაზზე 3.1. (ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური სქემა), ხოლო საქმიანობის სახეში, სხვა ქვეპუნქტებთან ერთად, მითითებულია „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ II დანართის 10.7 ქვეპუნქტი რომელიც გულისხმობს შლამსაცავის მოწყობას და ექსპლუატაციას, შესაბამისად აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას;
- გზშ-ის ანგარიშში მოცემული ინფორმაციის მიხედვით, მშენებლობის ეტაპზე სამუშაოები შესრულდება 07:00 საათიდან 17:30 საათამდე. ამასთან, წარმოდგენილი მოსალოდნელი ხმაურის გაანგარიშებების თანახმად, უახლოეს მოსახლესთან აღმოსავლეთით (40 მეტრის დაშორებით) ხმაურის დონე 59 დბა-ს შეადგენს. დოკუმენტში ასევე მითითებულია, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, რეგლამენტი არ ვრცელდება დღის საათებში მიმდინარე სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე. ვინაიდან ზემოაღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის - „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“ მიხედვით, აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები განსხვავებულია დღის (08:00 სთ-დან 23:00 სთ-მდე) და ღამის (23:00 სთ-დან 08:00 სთ-მდე) პერიოდებისათვის, დაზუსტებას და კორექტირებას საჭიროებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების გრაფიკი;
- გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის ფეკალური ლამის გამწმენდ უბანზე ლამის განთავსების და აღნიშნულ უბანზე ლამის დაშლის აერობული პროცესების შესახებ ინფორმაცია;
- გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის ფეკალური ლამის გამწმენდ უბანზე განსათავსებელი ლამის წარმოქმნისა და განთავსების და აღნიშნულ უბანზე ლამის დაშლის აერობული პროცესების შესახებ ინფორმაცია;

- გზშ-ის ანგარიშის მიხედვით, გამწმენდის განთავსების პირველი ალტერნატივა „წინასწარი შეფასებით მისაღებად ჩაითვალა. საჭიროების შემთხვევაში გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი იქნება შერჩეული ალტერნატივის დამატებითი დასაბუთება“. აღნიშნული ჩანაწერი საჭიროებს კორექტირებას;
- დოკუმენტის მე-2 ნაწილში „გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი და დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და ნორმატიული აქტები“ წარმოდგენილი ცხრილი საჭიროებს შესაბამის კორექტირებას/განახლებას. ამასთან, დოკუმენტის მე-10 გვერდზე ადამიანთა გარემოსდაცვითი უფლებების დაცვის საფუძვლად მითითებულია საქართველოს კონსტიტუციის 37-ე მუხლი. აღნიშნული ჩანაწერი საჭიროებს კორექტირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას;
- წარმოდგენილი უნდა იყოს ზემოაღნიშნული საკითხების გათვალისწინების შესახებ ინფორმაცია, ერთიანი ცხრილის სახით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ მიერ ზემოაღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით გადამუშავებული, სრულყოფილი დოკუმენტაციის სააგენტოში წარმოდგენის შემდეგ.

თამარ შარაშიძე



სააგენტოს უფროსი - მ.შ.

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

