

სხივ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გამოთქმული შენიშვნები და შპს
“ინჟინერიუსი”-ს პასუხები, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სალხინოში,
მდ. ვახას მარჯვენა ნაპირდამცავი სამუშაოების (ნაპირსამაგრი ნაგებობის)
განხორციელების პროექტის სკრინიზის ანგარიშზე

სხივ გარემოს ეროვნული სააგენტოს შენიშვნები	შპს “ინჟინერიუსი”ს პასუხები
1	2
<p>მინიმალური მარაგი დატბორვაზე (აღნიშნული მაჩვენებელი არ უნდა იყოს 0.5 მეტრზე ნაკლები)</p> <p>ნახაზებზე მოცემულია დროებითი დამბა, რაც დოკუმენტის ტექსურ ნაწილში განხილული არ არის შესაბამისად.</p>	<p>პროექტში დატბორვაზე მინიმალურ მარაგს უზრუნველყოფს გაბიონის თავზე მოწყობილი ყრილი, რომლის მინიმალური მარაგი დატბორვაზე არ არის 0.5მ ნაკლები.</p> <p>პროექტის ტექსტულ ნაწილში განხილული არის დოკუმენტის მოწყობის საკითხი, თუმცა დამატებით კიდევ დავამატეთ ინფორმაცია მშენებლობის დროს მდინარის კალაპოტში მოსაწყობის დროებითი ჯებირის შესახებ.</p>

შპს “ინჟინერიუსი”-ს დირექტორი
ასლან ჯანჯლავა

